


Pos.	Nimetus	Materjal, tüüp	Mõõdud
1	Tuulutustoru	PE	OD110
2	Soojustatud luuk	PE100	
3	Käsi- teleskoopne	AISI316	
4	Teenindusava	PE	
5	Redel - libisemiskindlate astmetega	AISI316	
6	Korpus	PE	ID2400
7	Survetõstepumpade komplekt	Grundfos	Hydro MPC-E-3 Crie 10-5
8	Kummikiilsilber	Epoksiidkatttega	DN100
9	Tagasilöögiklapp	Epoksiidkatttega	
10	Survetoru	PE100	SDR17
11	Kiirliiteäärrik	Epoksiidkatttega	DN100
12	Pumpla pähi (terasega armeeritud)	PE100/ Teras	
13	Juhtautomaatikakilp		
14	Kilbialus	PE100	
	Poldid, mutrid, seibid	AISI316	

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus
Projekteerija		Töö nimetus		Töö tellija
 OÜ KESKKONNAPROJEKT A: Ringtee 12, 50105 Tartu T: +372 7305 060 E: kp@keskkonnaprojekt.ee MTR reg nr EP10769210-0001		Võru valla Kirumpää küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekteerimine		AS Võru Vesi
		Joonise nimetus		Töö väljaandmise aeg
		Survetõstepumpla joonis		28.02.2024
				Joonise digiaadress
				3290_TP_VK-7-07_STP.dwg
Vastutav spetsialist		Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/		Projekti staadium
Janno Erm				TP
Projekteeris		Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/		Töö number
Kätlin Vodja				3290
		Objekti aadress		Joonise number
		Kirumpää küla, Võru vald, Võru maakond		VK-7-07
		Möötkava		