



TRANSPORDIAMET

Marit Sild
Enersense Aktsiaselts
Marit.Sild@enersense.com
Lõõtsa 12
11415, Tallinn, Harju maakond

Teie 23.04.2026

Meie 04.05.2026 nr 7.1-2/26/1657-4

Elektriprojekti osaline muudatus riigitee nr 57 maaüksuse piires ja tee kaitsevööndis

Transpordiamet on oma 03.02.2026 nr 7.1-2/26/1657-2 kooskõlastanud Enersense AS töö nr LC4583 „Pärnu-Paide mnt. 22a elektrivarustuse tööprojekt. Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond.“ Olete esitanud Transpordiametile taotluse projekti nr LC4583 osalikes muudatuseks.

Ehitusprojektis oli ette nähtud maakaabli paigaldussügavuseks 57 Mudiste - Suure-Jaani - Vändra tee kinnistul min. 1,5m. Ehitustööde käigus selgus, et tegemist paepinnasega ja projektis ettenähtud sügavust ei ole võimalik tagada. Lõigul km 40,34-40,38 saadi puurimise sügavuseks ca 1,2m ja lõigul km 40,38(A)-40,41(B) jääb puurimise sügavuseks min 0,7m.

Võttes aluseks ehitusseadustiku (EhS) § 99 lg 3, **kooskõlastame** ENERSENSE AS töö nr LC4583 „Pärnu-Paide mnt. 22a elektrivarustuse tööprojekt Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond.“ projekti osalise muudatuse.

Muus osas jääb kehtima Transpordiameti 03.02.2026 kirjaga nr 7.1-2/26/1657-2 antud kooskõlastus ja käesolev kiri lugeda tööprojekti Enersense AS töö nr LC4583 „Pärnu-Paide mnt. 22a elektrivarustuse tööprojekt. Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond.“ lahutamatuks osaks.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Gunnar Mägi
peaspetsialist
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: muudetud asendiplaanid ja seletuskiri

5184315, Gunnar.Magi@transpordiamet.ee