TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

1W1 1W1 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus

1W2 1W2 1W2 — Projekteeritud 20 kV kaablitrass kaitsetorus

Projekteeritud jaotuskilp

Projekteeritud liitumiskilp

Katastriüksuse piir

Projekteeritud maanduskontuur

Reservtoru Tarbijale

1-kohaline LK226290 Rukkilille tn 9
X = Y =
Jaotuskilp JK67436
Toitekaabel
AXPK4G240, MPL420063, JK67437-st, L=3+120+3m

JK67436
LK226290
PK 3x20A
Rukkilille tn 9

2-kohaline LK226291 Rukkilille tn 30/32
X = Y =
Toitekaabel
AXPK4G50, MPL420064 , JK67437-st, L=3+53+3m

LK226291
PK 2x3x40A
Rukkilille tn 30/32

Kaabel paigaldada vooluala põhjast 1m
Taastada kraavi endine olukord

Projekteeritud k/p kaabel
nr KPL226299, AHXAMK-W 3x120Al-35Cu, L=4+514+12m
AJ15486-KP JM1-M6, kaitsetorus De160 750/1250N

Katendid taastada vähemalt eelnevasse seisukorda, kraavid ja teemulded taastada eelnevasse seisukorda

52801:001:1457
Rukkilille tn 11

52801:001:1455
Rukkilille tn 9

52801:001:1467
Rukkilille tn 28

52801:001:1471
Rukkilille tänav L1

52801:001:1468
Rukkilille tn 30

52801:001:1474
Nõo-Kambja tee T5

52801:011:0105
22180 Nõo-Kambja tee

52801:011:0112
Lao

52801:011:0337
Kolga

X = 6461300
Y = 6497960

1m

km
0,92

Tellija: Elektrilevi OÜ	enersense	Aadress: Ringtee 63A Õssu küla, Kambja vald Tartumaa, 61713 Reg nr: 11445550 Telefon: 5676 1280 e-mail: ivo@ovipro.ee	Kuupäev: 16.01.2024 Töö nr: E23-2 Joonise nr: 006 Mõõtkava: M1:500/A3
Töö nimetus:	Rukkilille tn DP ala elektriliitumine Kolga küla, Nõo vald, Tartu maakond. LC0431, IP6800	Projekteerija: Ivo Rohula 56761280	
Joonise nimetus:	Asendiplaani osa	Kontrollija: Ivo Rohula	