

2-kohaline LK226286 Rukkilille tn 18/20
X = Y =
Jaotuskilp JK67434
Toitekaabel
AXPK4G240, MPL420058, JK67433-st, L=3+74+3m

2-kohaline LK226285 Rukkilille tn 14/16
X = Y =
Jaotuskilp JK67433
Toitekaabel
AXPK4G240, MPL420057, JK67432-st, L=3+62+3m

2-kohaline LK226283 Rukkilille tn 10/12
X = Y =
Toitekaabel
AXPK4G50, MPL420056, JK67432-st, L=3+33+3m

2-kohaline LK226287 Rukkilille tn 22/24
X = Y =
Toitekaabel
AXPK4G50, MPL420060, JK67435-st, L=3+30+3m


2-kohaline LK22628 Rukkilille tn 1/3
X = Y =
Jaotuskilp JK67432
Toitekaabel
AXPK4G240, MPL420055, JK67431-st, L=3+108+3m

2-kohaline LK226288 Rukkilille tn 5/7
X = Y =
Jaotuskilp JK67435, kilbis normaalvahe
Toitekaablid
AXPK4G240, MPL420059, JK67434-st, L=3+76+3m
AXPK4G240, MPL420062, JK67436-st, L=3+73+3m

1-kohaline LK226289 Rukkilille tn 26
X = Y =
Toitekaabel
AXPK4G50, MPL420061, JK67435-st, L=3+32+3m

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

- 1W1 Projektteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus
- Jaotuskilp Projektteeritud jaotuskilp
- Liitumiskilp Projektteeritud liitumiskilp
- Katastriüksuse piir
- Projektteeritud maanduskontuur
- Reservtoru Tarbijale

Tellija:			Address: Ringtee 63A Össu küla Kambja vald Tartumaa 61713		Kuupäev: 16.01.2024
Elektrilevi OÜ			Reg nr: 11445550		Töö nr: E23-2
Töö nimetus:			Telefon: 5676 1280		Joonise nr: 005
Joonise nimetus:			e-mail: ivo@ovipro.ee		Mõõtkava: M1:500/A3
			Projekteerija: Ivo Rohula 56761280		
		Kontrollija: Ivo Rohula			