

Andres Pukka  
Elram OÜ  
info@elram.ee

Teie e-kiri 14.02.2024

Meie kuupäev digiallkirjas nr 13-8/831-1

## **Tapa-Tartu raudtee R18 kinnistu liitumine madalpingel, Visusti küla jõgeva vald Jõgeva maakond tehnilistest tingimustest**

Pöördusite aktsiaselts Eesti Raudtee poole vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud lähteülesande nr 466207 „Tapa-Tartu raudtee R18 kinnistu liitumine madalpingel, Visusti küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond“. Projekti mahus on kavandatud Mullavere CCS konteineri madalpingel liitumine Visseli:(Jõgeva) alajaamast madalpinge maakaabliga nr MPL424093 kuni liitumiskilbini LK227973, Tapa-Tartu raudtee R18 (24701:001:1574) raudteemaa kinnistule. Aktsiaselts Eesti Raudtee ei väljasta projekteerimiseks tehnilisi tingimusi, kuna eskiislahendust on vaja muuta, arvestades järgmist:

1. Projekti koostamiseks esitatud Elektrilevi OÜ lähteülesande nr 466207 „Tapa-Tartu raudtee R18 kinnistu liitumine madalpingel, Visusti küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond“ Lisa 2 ja Lisa 3 tuleb viia vastavusse aktsiaselts Eesti Raudtee poolt esitatud taotluses esitatud andmetele (liitumispunkti esialgne asukoht orient. X=6498287; Y=649182).
2. Arvestada aktsiaselts Eesti Raudtee ja Transpordiameti projektidega:
  - 2.1. Riigitee nr 14202 Mullavere-Visusti km 1.48 maanteeviadukti projekteerimine.
  - 2.2. Põhiprojektiga „Kaarepere-Tabivere km 394,300–402,083. Raudteelõigu õgvendamine (D6)“ töö nr 34-2023.
3. Arvestades eelnevat palume kaaluda võimalust Mullavere CCS konteineri madalpingel elektriliitumise liitumist olemasolevast rööbasteest lääne pool asuvatest alajaamadest. Seejuures arvestades, et Mullavere raudteeülesõidukohas läheb raudtee 5,0 m süvendisse.
4. Tehniliste tingimuste taotlus koos eskiislahenduse ja taotlusega tuleb esitada e-posti aadressile [infra@evr.ee](mailto:infra@evr.ee).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Kaido Aettik  
Taristudirektor

Lisad: 1. Elektrilevi OÜ lähteülesanne nr 466207  
2. AS\_uld\_466207

Teadmiseks: Transpordiamet: Kaarel Kaine ([kaarel.kaine@transpordiamet.ee](mailto:kaarel.kaine@transpordiamet.ee);  
[maantee@transpordiamet.ee](mailto:maantee@transpordiamet.ee))  
Elektrilevi OÜ ( [info@elektrilevi.ee](mailto:info@elektrilevi.ee))

Rita Žereen 615 867