SE 2.4 L2
133.6 m²

SE2.4 L2
Pindala 134 m2
Suitsueemalduse ef. pindala vajadus 0,7 m2 (0,25%)
Suitsuluugi SUI-02 nimisuurus 1000x1000mm
Suitsuluugi SUI-02 efektiivne pindala 0,74 m2

SE2.2 L2
Pindala 457 m2
Suitsueemalduse ef. pindala vajadus 1,2 m2 (0,25%)
Suitsuluugi SUI-02 nimisuurus 1000x1000mm
Suitsuluugi SUI-02 efektiivne pindala 0,74 m2
Kokku: 2x0,74=1,5 m2

ÕKA ÕKA
ÕKA ÕKA

SE1.4 M4
Pindala 1339 m2

SE 2.2 L2
457.4 m²

SE 2.1 L2
1037.1 m²

SE 2.5 L2
73.5 m²

SE 1.2 M4
1095.9 m²

SE 2.3 L2
720.6 m²

SE2.5 L2
Pindala 73 m2
Suitsueemalduse ef. pindala vajadus 0,2 m2 (0,25%)
Suitsuluugi SUI-02 nimisuurus 1000x1000mm
Suitsuluugi SUI-02 efektiivne pindala 0,74 m2

SE TR2 L3
Pindala 49 m2
Suitsueemalduse ef. pindala vajadus 0,5 m2
Suitsuluugi SUI-02 nimisuurus 1000x1000mm
Suitsuluugi SUI-01 efektiivne pindala 0,74 m2

SE1.20 L2
Olemasoleva hoone suitsutsooni ei muudeta

SE 2.5 L2
Olemasoleva hoone suitsutsooni ei muudeta

SE 2.6 L2
Olemasoleva hoone suitsutsooni ei muudeta

SE 1.21 L2
Olemasoleva hoone suitsutsooni ei muudeta

SE2.1 L2
Pindala 1037 m2
Suitsueemalduse ef. pindala vajadus 5,2 m2 (0,5%)
Suitsuluugi SUI-01 nimisuurus 1200x1200mm
Suitsuluugi SUI-01 efektiivne pindala 1,07 m2
Kokku 6x1,07=6,4 m2

SE TR1 L3
Pindala 38 m2
Suitsueemalduse ef. pindala vajadus 0,5 m2
Suitsuluugi SUI-02 nimisuurus 1000x1000mm
Suitsuluugi SUI-01 efektiivne pindala 0,74 m2

SE2.3 L2
Pindala 721 m2
Suitsueemalduse ef. pindala vajadus 4,2 m2 (0,5%)
Suitsuluugi SUI-01 nimisuurus 1200x1200mm 4tk
Suitsuluugi SUI-01 efektiivne pindala 1,07 m2
Suitsuluugi SUI-02 nimisuurus 1000x1000mm 2tk
Suitsuluugi SUI-02 efektiivne pindala 0,74 m2
Kokku 4x1,07 + 2x0,74=5,8 m2

Arhitekt Tarbe OÜ WWW.TARBE.EE	Objekt **Kaupluse hoone osaline ümberehitus ja hoone laiendamine**	Joonis **Suitsueemaldus Teine Korrus**	Leht **AR-9-04**
			Staad. **EP**
Vastutav arhitekt J.-A. Tarbe	Aadress **Randvere tee 6 Haabneeme, Viimsi vald**	Arhitekt Tõnu Rebane	Mõõt **1 : 500**
		Aeg 12/03/24	Töö nr. **792**