



TRANSPORDIAMET

Kristi Grišakov
Tallinna Linnaplaneerimise Amet
tlpa@tallinnlv.ee
Vabaduse väljak 7
15198, Tallinn, Harju maakond

Meie 30.07.2025 nr 7.2-3/25/11126-2

**Kanali tee 1c ja 1d kinnistute
detailplaneeringu kooskõlastamine**

Austatud pr Grišakov

Lähtudes lennundusseaduse § 35 lg 2 kooskõlastab Transpordiamet Kanali tee 1c ja 1d kinnistute detailplaneeringu järgmistel tingimustel:

- Kuna planeeringuala asub Tallinna lennuvälja vahetus naabruses, siis palume arvestada, et planeeringu põhijoonisele kantud lennuvälja lähiümbruse piirangupindu ei tohi lisaks kavandatavatele hoonetele ja nende osadele läbida ka ehitustehnika (kraanad jms) ega kavandatav kõrghaljastus.
- Ehitustööde alustamisest palun informeerida AS-i Tallinna Lennujaam (operations@tll.aero).
- Hoonete planeerimisel ja ehitamisel palume arvestada lennuvälja lähedusest tuleneva mürafooniga ning kasutada müraleevendavaid lahendusi.
- Hoonete ehitamisel palume vältida kõrgläikega metall- ja klaaspindu, mille peegeldused võiksid piloote pimestada.
- Kavandatava äri- ja tööstushoone projekti palume täiendavalt Transpordiametiga kooskõlastada.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Üllar Salumäe
direktor
lennundusteenistus

Andres Lainoja
57837109, Andres.Lainoja@transpordiamet.ee