



TERVISEAMET

## Terviseohutuse hinnang nr 9.3-2/25/6013-5

**Hinnangu koostamise kuupäev:** 05.08.2025

**Hinnangu taotleja:** MTÜ OMA Erakool, registrikood 80644591, Posti 32-7, Loksa, 74805 Harjumaa

**Välja antud:** MTÜ OMA Erakool, registrikood 80644591, Lõdtsa 4 (C-korpuse III ja IV korrus), 11415 Tallinn

(asutuse nimi, terviseohutuse hinnangu taotleja nimi, reg.kood, tegevuskoha aadress)

**Kooli või koolieelse lasteasutuse tegevusala(d):** põhiharidus I, II ja III kooliastmes

### Hinnangu saamiseks esitatud dokumentide loetelu

- ☒ andmed hinnatava hoone, maa-ala ja ruumide sisustuse kohta
- ☒ joogivee analüüs
- ☒ valgustustiheduse mõõtmise protokoll
- ☒ ventilatsiooni mõõtmistulemused
- ☒ tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused
- ☐ töötajate tervisetõendid
- ☒ korrusplaanid
- ☒ hoone kasutusluba

(muude esitatud dokumentide loetelu)

### Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele

- ☒ rahvatervise seadus
- ☒ tarbijakaitseseadus
- ☐ nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus
- ☒ Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“ (edaspidi määrus 84)
- ☐ sotsiaalministri 27.03.2001. a määrus nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“
- ☐ Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“
- ☐ sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“
- ☒ sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis“
- ☒ sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“
- ☒ sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“
- ☒ keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“
- ☐ Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määrus nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“

## Terviseohutuse hinnang<sup>1</sup>

OMA Erakooli klassiruumid asuvad Lõdtsa 4, Tallinn hoone C-korpuse III ja IV korrusel. Kooli on planeeritud kokku 6 klassikomplekti põhihariduse I, II ja III kooliastmes.

Hoonesse sissepääsul ja hoones on arvestatud liikumispuudega inimeste vajadustega: sissepääs on ühe astme ja pandusega ning hoones on olemas lift korruste vaheliseks liikumiseks.

Koolil on kasutusel 3 garderoobi (sh. 1 õpetajate garderoob), söögisaal, 12 klassiruumi (sh. kunstiklass, õppekööök ja spordisaal), 2 duširuumi, 6 tualettruumi, kabinetid (õpetajate tuba ja direktori kabinet), raamatukogu ja aula.

Hoone III korrusel on 4 klassiruumi pindaladega 33,8 – 35,6 m<sup>2</sup> ja IV korrusel on 6 klassiruumi pindaladega 26,0 – 37,0 m<sup>2</sup>. Kõik klassiruumid on planeeritud 7-le õpilasele.

Einestamisruum nr 358 asub hoone III korrusel. Einestamisruumi vahetus läheduses on 3 kätepesuvalamut (kokku korrusel 4 kätepesuvalamut) koos hügieenilise kätepesu ja kuivatus võimalusega. Lapsed söövad kahes vahetuses ning söögiaegade kestus on 30 minutit.

Algklasside õpilaste kehalise kasvatus tunde viiakse läbi hoone IV korrusel spordisaalis. Õpilastel on võimalus pärast kehalise kasvatus tundi end sooja veega puhtaks pesta nii III kui ka IV korruse duširuumis.

II ja III kooliastme õpilaste kehalise kasvatus tunde planeeritakse läbi viia lepingu alusel mõnes lähedal asuvas spordisaalis, kus on õpilastel võimalus pärast kehalise kasvatus tundi end sooja veega puhtaks pesta.

Hoones puudub tehnoloogiaklass ja keemiaklass. Tehnoloogiatunde planeeritakse läbi viia kokkuleppel Tondiraba Huvikooli ruumides ning keemiaõppe praktilisi tunde planeeritakse läbi viia kokkuleppel TalTechi laboris või mõnes koolis, kus on nõuetele vastavad klassiruumid olemas.

Õpilastele on kättesaadav nõuetele vastav joogivesi. Klassiruumides on loomulik valgustus ning tehisvalgustuse tugevus ruumides vastab nõuetele. Hoones on nõuetele vastav sundventilatsioon ning lisaks on klassides nr 364 ja 449 avatav aken. Tehnoseadmete poolt tekitatav müratase vastab nõuetele.

Kõik ruumid on tegevustele vastavalt viimistletud, kuid sisustamata (v.a õppekööök). Klassiruumid planeeritakse sisustada augustis peale tegevusloa saamist ja enne õppetöö alustamist. Juhime tähelepanu, et määruse 84 § 11 lg 1-4 kohaselt peab õpilasel olema ohutu ja kasvule vastav koolipink või koolilaud ja iste. Koolipinkide ja -laudade asetus ning õpperuumi seadmete paigutus peab võimaldama õpilastel ja õpetajal vabalt liikuda, ohutult läbi viia õppekavakohast tegevust ning puhastada õpperuume. Õpilase õppetöökohakaugus välisseinast ja akendest peab olema vähemalt 0,7 m. Õppetöökoha kaugus tahvlist võib olla 2 kuni 10 m.

**Ameti hinnangul vastavad MTÜ OMA Erakooli poolt kasutatavad ruumid, ruumide sisustus ja maa-ala aadressil Lõdtsa 4 (C-korpuse III ja IV korrus), Tallinn kehtivatele tervisekaitsenõuetele.**

Lugeda Terviseameti 11.06.2025 terviseohutuse hinnang nr 9.3-2/25/4432-5 kehtetuks.

(allkirjastatud digitaalselt)

Gea Metus  
vaneminspektor  
Põhja regionaalosakond  
5197 5317 [gea.metus@terviseamet.ee](mailto:gea.metus@terviseamet.ee)

<sup>1</sup> Hinnang kajastab hinnatava kooli või koolieelse lasteasutuse hetkelist (hinnangu koostamise kuupäevalist) terviseohutuse alast olukorda. Muudatuste korral, mis võivad kooli või koolieelse lasteasutuse terviseohutuse alast olukorda mõjutada või muuta kaotab käesolev hinnang kehtivuse.