

ELEKTRILEVI OÜ RAPLA-JÄRVA REGIOON

TEHNILISED TINGIMUSED MITTEELEKTRIPROJEKTIDELE Nr. 225970

Väljastatud: 09.12.2014

Kehtivad kuni: 09.12.2015

1. Tehniliste tingimuste taotleja:

Taotleja aadress:

Taotleja telefon:

Taotleja E-Mail:

Taotluse esitamise kuupäev ja nr.:

2. Objekti iseloomustus:

OÜ Reaalprojekt

Pärnu maantee 463 Tallinna linn Harju

maakond Harju maakond 10916

433 6144 511 3773

reaalprojekt@reaalprojekt.ee;

uku@reaalprojekt.ee

Tehnilised tingimused

mitteelektriprojektidele

20150 Valtu-Kumma tee Kaerepere alevik

Kehtna vald Rapla maakond

Elektriline aadress:

Toitealajaam:

RAPLA 110/35/10

Toitefiider:

VALTU:RAP

Jaotusalajaam:

Nõmmiku:(Rapla

Sektsioon:

Jaotusfiider:

)

*Ehitiste ning kõrghaljastuse planeerimisel arvestada kehtestatud maakaabelliini kaitsevööndiga (äärmisest kaablist 1 m, samuti ei tohi kaabel asteseda pinnases kõgemal kui 1m, vastasel juhul tuleb kaabel pinnases madalamale lasta) ja õhuliinide kaitsevööndiga (alla 1 kV pingega liinidel 2 m teljest, kuni 20 kV pingega liinide korral 10 m teljest, 35-110 kV pingega õhuliinide korral 25 m liini teljest, alajaamadel 2 m seinast).

*Ehitustöödele ette jäävate õhuliinide ja kaablite ümbertõstmine teostatakse eraldiseisva projektina. Võrgu ümberehitus on kulupõhine töö, kõik kulud tasub tellija. Ümberehituse saamiseks tuleb teha tellimus võrgu ümberehituseks kliendi soovil. Kaablite ja Kogumisteede ristumistele ette näha reservtorud.

*Kergliiklustee projekteerimisel ette näha Nõmmiku alajaama madalpinge liini vajalike mastide ümbertõstmine, koos maakooskõlastustega.

*Peale planeeringu kehtestamist elektrienergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Pakkumised koostatakse vastavalt kehtivale korrale. Leping sõlmimiseks pöörduda Elektrilevi OÜ Klienditeenindusse.

Liitumispunktid projekteerib ja ehitab Elektrilevi OÜ. Asukohad kooskõlastatakse Kliendiga. Pingestamine on lubatav pärast elektripaigaldise kasutuselevõtu teatise esitamist Elektrilevi OÜ-le. Liitumispunkti edasi peab Klient ise projekteerima ja ehitama oma vajadustele ja nõuetele vastava liini.

*Elektrilevi OÜ olemasoleva kesk- ja madalpinge elektrivõrgu kohta väljastab projekteerimiseks andmeid (teostusjooniseid) tehnilise informatsiooni sektor, tel 53067985.

*Detailplaneering ning selle alusel koostatud projektid kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga. Kooskõlastus aadressil Kadaka tee 63 tuba 131. E K R kell 9-12. tel/faks 53269451. Vajadusel korrigeeritakse enne kooskõlastamist lahendusi. Kooskõlastamise päevaks esitada tehnoorkude graafiline osa ka digitaalkujul *.dwg formaadis (varasem ver. kui

2004) ning saata aadressil: jvtallinn.kooskolastus@elektrilevi.ee.

*Planeeringu alusel koostatud tööprojektid kooskõlastada täiendavalt (juurdeehitused, haljastus, parklad, uued tehnotrassid jms). Kaevamis-, ladustamis- ja süvendamistööd liinide kaitsetsoonis või selle vahetus läheduses tuleb kooskõlastada täiendavalt, mille eelduseks on eelnevalt kooskõlastatud tööprojektide olemasolu.

Kinnitaja:

Armin Hakmann
Võrgu planeerija

Koostas: Armin Hakmann

Telefon: 52 24 363