

SÕLME AKT

Akti kuupäev ja kellaaeg	11.06.2024 16:30	Nr	24SA39095
--------------------------	------------------	----	-----------

Objekti asukoht	Randla tn 3, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Tarbija	Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Tarbija esindaja	Arko Kidra 5276215 <i>/nimi, amet, telefon, e-post/</i>
Akti koostas	Svetlana Piho, soojustehnika konsultant, +372 51991301, svetlana.piho@utilitas.ee <i>/nimi, amet, telefon, e-post/</i>

Soojussõlme pass	Kpv	Nr
	24.09.1999	4328

Tegevus	Andmete kontroll kontoris	ühine s.sõlm
---------	---------------------------	--------------

Tasulised lisateenused	Nimetus	Kogus	Tariif	Maksumus (€) KM-ta
	-	-	-	-

Soojussõlme visuaalne kontroll:

-

Surveproov:

-

Täiteveearvesti	Nr	Näit(m3)
	Randla 3	-

Ettekirjutus:

-

Ettekirjutuse tähtaeg:

-

Kommentaariid:

Tuletame meelde, et sellel suvel teil on vaja teostada surveproov. Kutsuda kohale hooldustehnikut ja inspektorit (Utilitase esindaja). Surveproov teha primaarkontuuril rõhuga 10 bar. Soojussõlm peab olema jahtunud ja ette valmistatud surveproovide jaoks.