TINGMÄRGID
- 1W1 — Projekteeritud 0,4kV maakaabel kaitsetorus
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud jaotuskilp
- Projekteeritud maanduspaigaldis
- Katastriüksuse piir
- Olemasolev madalpinge maakaabelliin
- Demonteeritav maakaabel
- Olemasolev sidekaabel

N E S W

x= 6510700 y= 682300

Paalupõllu 58601:001:1634

Sõngjala 58601:001:1572

Kuslapuu 58601:001:1570

Mesiheina 58601:001:1569

Männi 58601:001:1568

Karikakra 58601:001:1565

Heki 58601:001:1567

Aida 58601:001:1575

Remmelga 58601:001:1571

Kastani 58601:001:1574

Aino 57601:002:0203

Linda 57601:002:0200

x= 6510650 y= 682450

x= 6510600 y= 682400

x= 6510600 y= 682350

Lüüsi 57601:002:0204

Kirsi 58601:001:1566

Nurga 58601:001:1573

Ranniku 57601:002:1171

Paalunurme 58601:001:1635

Paalu tee 58601:001:1636

x= 6510550

Aovere–Kallaste–Omedu tee

Projekteeritud AXPK4G50
JK67379-LK226067
MPL419585
*Lahtisel meetodil PVC 110 750N kaitsetorus*
*L=7m (trass) / 11m (kaabel ja kaitsetoru)*
*(paigaldussügavus 0,7m)*

Projekteeritud AXPK4G50
*L=1m (trass) / 3m (kaabel)*
JK67379-LK226068
MPL419584
*Lahtisel kaevel, ilma kaitsetoruta.*

Projekteeritud AXPK4G50
JK67380-LK226069
MPL419588
*Lahtisel meetodil PVC 110 750N kaitsetorus*
*L=8m (trass) / 12m (kaabel ja kaitsetoru)*
*(paigaldussügavus 0,7m)*

JK67380
Teenindusluuk sõidutee poole
h=38.25

LK226070
Teenindusluuk sõidutee poole
h=38.25

LK226069
Teenindusluuk sõidutee poole
h=38.40

JK67379
Teenindusluuk sõidutee poole
h=39.35

LK226068
Teenindusluuk sõidutee poole
h=39.35

LK226067
Teenindusluuk sõidutee poole
h=39.30

Projekteeritud AXPK4G50
*L=1m (trass) / 3m (kaabel)*
JK67380-LK226070
MPL419587
*Lahtisel kaevel, ilma kaitsetoruta.*

Projekteeritud AXPK4G120
JK67379-JK67380
MPL419586
*Lahtisel meetodil PVC 110 750N kaitsetorus*
*L=61m (trass) / 67m (kaabel ja kaitsetoru)*
*(paigaldussügavus 0,7m)*

Projekteeritud AXPK4G120
*L=1m (trass) / 3m (kaabel)*
JK67378-jätkumuhv 1
MPL419581
*Lahtisel kaevel, ilma kaitsetoruta.*

LK197519

Jätkumuhv 1

Olemasolevale kaablile MPL383267 teha sisselõige ning JK54965-st tulev kaabliots ühendada JK67378-sse.

Projekteeritud AXPK4G120
JK67378-JK67379
MPL419583
*Lahtisel meetodil PVC 110 750N kaitsetorus*
*L=57m (trass) / 63m (kaabel ja kaitsetoru)*
*(paigaldussügavus 0,7m)*

JK67378
Teenindusluuk sõidutee poole
h=39.20

Projekteeritud AXPK4G50
*L=1m (trass) / 3m (kaabel)*
JK67378-LK226066
MPL419582
*Lahtisel kaevel, ilma kaitsetoruta.*

LK226066
Teenindusluuk sõidutee poole
h=39.20

40.818km

Lahtise kaeviku ala
1,5m x 1,5m

Olemasolev maakaabel MPL190340 viia tööst välja.
Otsad lühistada ja isoleerida.
L=341m

Projekteeritud AXPK4G240
*L=341m (trass) / 355m (kaabel)*
JK54848-JK54965
*MPL419580*
*Lõigus JK54848-JK54965:*
*Olemasolevas kaitsetorus*

40.72km

JK54965

LK180193

TÜHERMAA/HEINAMAA/PINNASTEE ALL
mehaaniline lahtine kaeve,
(üks kaabel kaevikus ja torus).




Kaeviku tagasitäide - kohalik kivivaba pinnas
1x PVC 110 kaitsetoru
Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

MÄRKUSED:
1. Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne nr 462314.
2. Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
3. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.

Alusplaanidena on kasutatud:
- Enersense AS poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 271223G1). Koostamise aeg: 27.12.2023; Koordinaadid L-EST 97süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tellija: Enefit Connect / enersense | | Aadress: Lootuse 6 Össu küla Kambja vald Tartumaa 61713 | Kuupäev: 29.01.2024 |
| Töö nimetus: | Mesiheina, Kastani, Karikakra, Kuuspalu ja Sõnajala kinnistute liitumine 0,4 kV elektrivõrguga, Kodavere küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond | Reg nr: 11445550<br>Telefon: 5260354<br>e-mail: roland.molder@enersense.com | Töö nr: LC0379<br>Joonise nr: 01 |
| Joonise nimetus: | ASENDIPLAAN | Projekteerija: Roland Mölder<br>Kontrollija: Siim Holtsmann | Mõõtkava: M1:500/A2<br>Muudatus: Ver 1 |