

Demonteerida olemasolev paljasjuhtmeline õhuliin AS-35 vahemikus M10 - M13 - M20
L_{trass}= ca 672m

Laatsi alajaam asendada
Vt asendiplaan 006

Mahla alajaam asendada
Vt asendiplaan 003

Koidu alajaam asendada
Vt asendiplaan 008


Demonteerida olemasolev paljasjuhtmeline õhuliin AS-35 vahemikus Sulevi Aj juures olev M7 - M22A
L_{trass}=ca 384m

Demonteerida olemasolev paljasjuhtmeline õhuliin AS-35 vahemikus Sulevi Aj juures olev M27A - M22A
L_{trass}=ca 252m

Elektrivõrgu ühendus taastatakse
Sulevi alajaama juures
Vt asendiplaane

Demonteerida Mahla HL LL ja Koidu LP LL

Viia tööst välja kaabelliin Puhja AJ – mast 22A
Otsad lühistada ja isoleerida

Tellija: Elektrilevi OÜ			Address: Ringtee 63A Össu küla Kambja vald Tartumaa 61713 Reg nr: 11445550 Telefon: 5676 1280 e-mail: ivo@ovipro.ee Projekteerija: Ivo Rohula 56761280	Kuupäev: 03.03.2025
				Töö nr: E24-4
		Joonise nr: 011		
Töö nimetus:	Puhja-Tartu 15kV rekonstrueerimine 1. etapp Puhja alevikus. Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond. IP6960			Mõõtkava: -/A3
Joonise nimetus:	Õhuliinide demontaaži plaan	Kontrollija: Siim Holtsmann		