TINGMÄRGID ASENDIPLAANIDEL:

- 1W1 1W1 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus
- 1W2 1W2 1W2 — Projekteeritud 20 kV kaablitrass kaitsetorus
- Projekteeritud komplektalajaam
- Projekteeritud mast ja mastitõmmits
- Projekteeritud maanduskontuur
- Paigaldus kinnisel meetodil
- Demontaaž
- Katastriüksuse piir

17101:001:1142
Hommiku tänav L1

60501:004:0053
Hommiku tn 2

60501:004:0172
Hommiku tn 4

60501:004:0026
Hommiku tn 1a

17101:001:1413
Jaani tee

17101:001:1312
Hommiku park

60501:004:0084
Hommiku tn 1c

60501:004:0027
22123 Puhja-Mõisanurme tee

Taastada kruuskate ca 5m2
Ettevaatust läheduses vesi ja kanalisatsioon

Projekteeritud 20kV kaabel 3x120 KPL216107
muhvida kokku olemasoleva kaabliga
3x120+35Cu 12kV (säilib vana nr KPL216107)

Demonteerida 10kV õhuliin
Vt demontaaži plaan 011

Elektriõhuliin 1-20 kV (Keskpingeliin)
AS-35
Elektrilevi OÜ

Projekteeritud 20kV kaabel:
nr KPL216107, AHXAMK-W 3x120Al-35Cu
L=162+4m, KP JM2 - AJ15668
Kaitsetorus 750/1250N

Ettevaatust ristumised ja tööd läheduses
Vee- ja kanalisatsioonitrass
Elektritrass

Katendid taastada vähemalt eelnevasse seisukorda, kraavid ja teemulded taastada eelnevasse seisukorda

Ettevaatust ristumised ja tööd läheduses
Vee- ja kanalisatsioonitrass
Sidetrass

AXPK 4G50

De 160 PVC

Juurdepääs alajaamale

Pumpla

km 0,15

Tellija: Elektrilevi OÜ	enersense	Aadress: Ringtee 63A Össu küla Kambja vald Tartumaa 61713	Kuupäev: 03.03.2025
		Reg nr: 11445550	Töö nr: E24-4
Töö nimetus:	Puhja-Tartu 15kV rekonstrueerimine 1. etapp Puhja alevikus. Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond. IP6960	Telefon: 5676 1280	Joonise nr: 007
		e-mail: ivo@ovipro.ee	Mõõtkava: M1:500/A3
Joonise nimetus:	Asendiplaani osa	Projekteerija: Ivo Rohula 56761280	
		Kontrollija: Siim Holtsmann	