



PÄÄSTEAMET

Kohtla-Järve Linnavalitsus
linnavalitsus@kjl.lv.ee

Teie 22.08.2025 nr

Meie 19.09.2025 nr 7.2-3.3/5202-1

AS VNK tootmisterritooriumi detailplaneeringu KSH ettepanekud

Ida päästekeskus tutvus AS VNK tootmisterritooriumi detailplaneeringu KSH-ga ning esitab järgmised ettepanekud.

1. KemS § 32 lg 3 alusel kui planeerimise ja projekteerimise faasis korraldatakse keskkonnamõju strateegiline hindamine või keskkonnamõju hindamine, hinnatakse käitise ga seonduvaid riske ja ohte ning teavitatakse avalikkust selle menetluse käigus. Palume seda teha keskkonnamõju strateegiline hindamise raames ning võimalikult täpsete andmetega, sh arvesse võttes erinevad ohtlikke kemikaale, mida planeeritakse tegevuse raames käitlema hakatakse.

Dokumendis lk 4 ptk 1-s selgitate, et detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on võimaldada olemasoleva amortiseerunud kompleksi aladel täiendavate tootmisvõimsuste rajamist, sh vaikude katalüütiline tootmine ja aromaatsete süsivesinike (benseeni ja tolueni) tootmine ning lk 7 ptk 2.1 ja lk 9 ptk 2.2 ei ole uusi riske hinnatud.

Palume riskide osas kajastada:

olemasolevad riskiallikad (käitised ja nende ohualad, üleujutusohhtlikud alad, ohtlikud teelõigud ning raudteed ja muud sõlmed, kiirgusohhtlikud objektid ja ohustatud alad) ja nende mõju hinnang olemasolevale ning sellega arvestamise põhjendus;

2. päästetöö toimimine piirkonnas ja selle mõju hinnang;

3. planeeritavad riskiallikad ja nende mõju hinnang planeeritavale ning kaitsemeetmed, mida rakendatakse ning kas programm näeb ette tekkida või muutuva õnnetuse riskide hindamist. Juhised riskide hindamiseks on leitavad Päästeameti kodulehel:

<https://www.rescue.ee/et/kemikaaliseaduse-32-juhendid>.

2. Planeeringualale on päästeautodega ainult üks ligipääsutee, territooriumile võiks olla tagatud vähemalt kaks vastassuunas olevat ligipääsuteed.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Alar Tetting

ohutusjärelvalve büroo nõunik

Ida päästekeskus

Alar Tetting
+372 3222708
alar.tetting@paasteamet.ee