



MÄRKUSED:

1. Elektrilevi OÜ projektieerimisülesanne nr 41472
2. Pärast kaevetööd taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjääljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõidatav pinnas tihendada.
3. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.

Alusplaani on kasutatud:

Leht 2

- Tulenevalt maaparanduseaduse (edaspidi MaaParS) § 47 lõikest 6 ei tohi дренаaži maa-ala maakasutus kahjustada дренаaži ning maaparandussüsteem peab selle kasutamise kestel vastama MaaParS § 5 lõigetes 1-8 esitatud maaparandussüsteemi nõuetele ja MaaParS § 47 alusel peab olema tagatud maaparandussüsteemi ehitiste ja rajatiste korrashoid ning toimimisvõime.
- Maaparandussüsteemi kahjustanud isik peab sellest viivitamata teavitama maaparandussüsteemi omanikku, PTA-d ja Keskkonnaametit ning kõrvaldama tekitatud kahjustuse (MaaParS § 44 lg 3).
- Tööde käigus drenaaži vigastamise korral tuleb vigastatud drenaažitorud kaevu ulatuses asendada sobiva toruga, sealjuures tuleb tagada ühenduskohtade pinnasetihedus ning kollektori siseläbimõõt ei tohi väheneda. Lisaks tuleb välistada asendatud toru läbi paandumine. Igast suletavast kaevikust ja asendatud uuest drenaažitorust tuleb teha fotod ning fotodele tuleb lisada foto tegemise asukohta koordinaadid (fotomaterjal ja koordinaatide andmed tuleb säilitada ning esitada PTA-le töendusmaterjalina koos teostusjoonisega peale tööde lõppu).

TINGMÄRGID

	Projekteeritud 0,4kv maakaabel kaitsetorus 750N
	Projekteeritud KP maakaabel kaitsetorus
	Projekteeritud liitumiskilp
	Projekteeritud jaotuskilp
	Katastriüksuse piir
	Olemasolev Telia sidetrass
	Altren projekt projekteeritud trassid
	Planeeritav tänavavalgustus
	Planeeritav sademeveekanaliseerimise trass
	Planeeritav kanaliseerimisitrass
	Planeeritav veetrass

Telliju:			Address: Ringtee 63A Össu küla Kambja vald Tartumaa 61713	Kuupäev: 25.03.2023
Töö nimetus:	Laose, Pepre ja Rohu tn eramute liitumised Rāni alevik Kambja vald (LR8472) TÖÖPROJEKT	Reg nr: 11445550	Telefon: 59089993	Töö nr: LR8472
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN	e-mail: lauri.visnapuu@enersense.com	Projekteerija: Lauri Visnapuu	Joonise nr: 02
		Kontrollija: Tanel Heering	Muudatus: Ver 1	Mõõtka: M 1:1