



1. Projekteeritud sidekanalisatsioon ehitatakse PVC torudest läbimõõduga 14/10 mm
Torude minimaalne paigaldussügavus
sõidutee osas (ka väljasõidud erakruntidelt) on 1.0 m, kõnnitee all ja haljasalal -0.7 m maapinnast.
2. Vee-, kanalisatsiooni- ja gaasitrassidest peab sidetrass jääma vähemalt 1,0 m kaugusele, ning soojustrassidest - vähemalt 2,0 m. Ristumisel vee- ja gaasitrassidega peab sidetrass jääma vähemalt 0,3 m kaugusele.
3. Vahekaugus sidetrassist kuni puutüvedeni peab jääma vähemalt 2,0 m, pöösasteni 0,75 m, hoone vundamendini 0,6 m.
4. Hoonete sidevarustuse kaablivõrgu ehitamine lahendatakse eraldi projektiga.
5. Olemasolev sidekanalisatsioon objekti piirkonnas säilitada, ehituse käigus kindlustada

Muudatused:	Kuupäev	Muudatuste kirjeldus
Geoalus:	Koostaja: Aamos Atlas OÜ	Töö nr: 278-G-22 Mõõdistatud: 11.2022
	Kõrgussüsteem: EH2000	Koordinaatsüsteem: L-EST 97

		K-Projekt Aktsiaselts Ahtri tn 6a, Tallinn, Eesti tel +372 626 4100 kprojekt@kprojekt.ee reg kood 12203754		Projekti nimi:	
Projektijuht		H. Kont		Objekti asukoht:	
Projekteerija		K. Logvinjuk		Kallaste, Leesi küla, Kuusalu vald, Harjumaa	
				Joonise nimi:	
				Sidevarutuse asendiplaan	
Faili nimi:		Koostatud:	25.09.2023	Töö nr:	
23043_EP_ENV-4-01_asend.dwg				Staadium:	
				EP	
				Dokumendi tähis:	
				ENV-4-01	
				Möötkava:	
				1:500	