



Saaremaa Vallavalitsus
vald@saaremaaavald.ee
Tallinna tn 10
93819, Kuressaare, Saare maakond

Teie 19.03.2026

Meie 24.03.2026 nr 7.1-2/26/4745-2

Tehnovõrgu projekteerimistingimuste eelnõu kooskõlastamine märkustega

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Saare maakond, Saaremaa vald, Kudjape alevik, Kudjape kergtee // Kuressaare linn, 76 Kuressaare ringtee L1 // Kannikese tänav L1 // Kannikese tänav L2 // Kevade tn 47 // Kevade tänav L6 // Kullerkupu tänav // Pihtla tee L2 // Pihtla tee L3 // Pihtla tee L5 // Pihtla tee L6 // Pihtla tee 21 // 21a // Piiri tänav // Roopa tänav // Sinilille tn 9 // Sinilille tänav // Talve tänav L5 // Talve tänav L6 // Tulika tänav // Ülase tänav (Pihtla PON) tehnovõrgu (side maakaabel) projekteerimistingimuste eelnõu (menetlus nr 538246)

Tehnovõrgu puutumus riigiteega nr 76 Kuressaare ringtee km 4,18-4,25 teemaal ja riigitee nr 21133 Kuressaare-Püha-Masa tee km 1,14-1,44 kaitsevööndis ja riigitee alusel maal (täpsed kilomeetrid projekteerimisel)

Lähtudes ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 70 lg 3, § 92 lg 6 ja § 99 lg 3 ja kliimaministri 17.11.2023 määrusest nr 71 „Tee projekteerimise normid“, **kooskõlastame** projekteerimistingimuste eelnõu tingimusel, et eelnõud täiendatakse järgnevate märkustega.

1. Projekti koostamisel juhinduda Transpordiameti juhendist: [Nõuded tehnovõrkude teemaale paigaldamise kavandamisel](#).
2. Riigitee nr 76 teelõik km 4,100-8,400 on taastusremondi objekt 2026 aastal. Tuleb arvestada, et riigitee katendile ja kõikidele väljaehitatud rajatistele ning tehnovõrkudele kehtib ehitaja poolne garantii 5 aastat alates tööde vastuvõtmise kuupäevast 2026 aastal ning riigitee konstruktsioonide ja rajatiste kahjustamine peab koostatavas projektis olema välistatud.
3. Riigitee nr 21133 teelõik km 0,138-6,276 oli taastusremondi objekt 2021 aastal. Tuleb arvestada, et riigitee katendile ja kõikidele väljaehitatud rajatistele ning tehnovõrkudele kehtib ehitaja poolne garantii 5 aastat alates tööde vastuvõtmise kuupäevast 2021 aastal ning riigitee konstruktsioonide ja rajatiste kahjustamine peab olema välistatud.
4. Transpordiamet on varasemat kooskõlastanud :
 - 3.1.Enersense AS töö nr LR9421 „Tallinna tn 82b peakaitsme suurendamine Kuressaare linn Saaremaa vald Saare maakond. Kaasnev investeering 10 kV kaablite vahetuseks IP63900“
 - 3.2.OÜ Keskkonnaprojekt töö nr IP7308 „Kuressaare linnavõrgu tugevdamine“ Tööprojekt Saaremaa vald Saare maakond
 - 3.3.Empower AS töö nr LP7907 „Pihlaka mü. Elektrivarustuse tööprojekt, Kudjape küla, Saaremaa vald, Saaremaa“.
 - 3.4.Empower AS töö nr LR2664 „Kummeli põik 1 Kudjape alevik Saaremaa vald Saare maakond“.

5. Projekt kooskõlastada Transpordiametiga (maantee@transpordiamet.ee või läbi ehr.ee ehitusloa menetluses). Kooskõlastamiseks esitatavale projektile lisada teemaa isikliku kasutusõiguse ala plaanid.

Kooskõlastus kehtib kaks aastat kirja välja andmise kuupäevast. Kui projekteerimistingimusi ei ole selleks ajaks välja antud, siis palume meid kaasata uuesti menetlusse. Lähtudes EhS § 31 lõikest 5 palume meid informeerida sellest, kui jätate ülaltoodud märkused arvestamata

[siia kirjuta kirja sisu]

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Gunnar Mägi

peaspetsialist

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: Asendiskeem

5184315, Gunnar.Magi@transpordiamet.ee