



TORI VALLAVALITSUS

Päästeamet
Lääne päästekeskus
laane@paasteamet.ee

Teie 29.12.2026 nr 7.2-3.4/2334-4

Meie 26.01.2026 nr 6-2.1/3901-5

Detailplaneeringu kooskõlastamine

Olete jätnud kooskõlastamata AB Artes Terrae OÜ poolt koostatud töö nr 25020DP3 Pärnu maakond, Tori vald, Sauga alevik, Jänesselja tn 9 kinnistu detailplaneeringu tuleohutuse osa järgmistel põhjustel:

1. Planeeringus ei ole kirjeldatud planeeritavate kütuse- ning gaasimahutite mahud (tonnides) ning täituvuse protsent. Vajalik selleks, et hinnata kas planeeritav ehitis liigitub ohtlikuks ettevõtteks või mitte. Alus: KemS § 32 lg 4.
2. Mahutite ja hoonete vaheliste kauguste määramiseks tuleb arvesse võtta siseministri 27.05.2024 määrus nr 14 „Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded“ § 11 sätestatud.
3. Tulekustutusvee vajalik kogus l/s ning ajaline vahemik esitamata.

Planeeringu materjale on vastavalt märkusele täiendatud.

Saadame vastavalt planeerimisseaduse § 133 lõikele 1 täiendatud detailplaneeringu uuesti kooskõlastamiseks.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Signe Rõngas
abivallavanem

Piret Kallas
planeerimisspetsialist
5198 4663 piret.kallas@torivald.ee