



PÄÄSTEAMET

Laine Vain
Harku Vallavalitsus
harku@harku.ee

Teie 11.06.2025 nr 12-1/502-18

Meie 11.07.2025 nr 7.2-3.1/3659-1

Rannamõisa külas Väike-Mändla (Vilipi reoveepuhasti) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu mittekooskõlastamine

Austatud Laine Vain

Päästeamet ei kooskõlasta Rannamõisa külas Väike-Mändla (Vilipi reoveepuhasti) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringut.

- 1) Seletuskirjas lk 10 on ebatäpselt tsiteeritud SiM määrust nr. 10. Õige sõnastus on : „erinevatel kinnistutel olevad esimese kasutusviisiga või nendega võrdsustatud hooned asuvad üksteisest kaugemal kui 40 meetrit“;
- 2) Kavandatava hoone kasutusviis on IV

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kirill Nimtšuk
Ohutusjärelvalve büroo inspektor
Põhja päästekeskus

kirill.nimtsuk@paasteamet.ee