



- Märkused:
1. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.08.2015 määrusele nr.101 "Tee ja teetööde kvaliteedinõuded".
 2. Ühikuta mõõdud meetrites.
 3. Sõiduteede mahasõiduteede või parklate alla jäävad multitorud paigaldada täiendavalt 750N tugevusega kaitsetorusse ning vähemalt 1,0m allapoole ümbritsevast teepinnast. Haljasala all peab multitoru jääma vähemalt 0,5m sügavusele. Kui multitoru paigaldamiseks kasutatakse kinnisel meetodil sundpuurmist siis peab kasutama kaitsetoru 1250N. Ristumistel Transpordiameti teedega kinnisel meetodil, paigaldada kaitsetorud min 1,5m allapoole ümbritsevast teepinnast ja kaitsta 1250N kaablikaitsetoruga ning toru otsad tähistatakse märkepallidega. Ülejäänud juhtudel riigiteede maa-alal paigaldada maakaablid min. 1,2m sügavusele ja kaitsta 750N kaablikaitsetoruga.
 4. Liivapadi kivises pinnases või kui kaevikupõhi jäetakse tasandamata.
 5. Tagasitõitmisel pinnas tihendada.
 6. Puudest ligemal kui 2m või teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
 7. Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjälgjed.

Märkus: Geodeetiline alusplaan koostatud Aabenest OÜ poolt. Töö nr 24013G. Kordinaadid L-EST 97. Kõrgus EH2000 süsteemis.

TINGMÄRGID

- 1W1 — Projektteeritud 0,4kV maakaabel
- Projektteeritud tänavavalgustuse metallmast+valgusti (H=10m), (L-konsooliga, L=2,5m)
- Projektteeritud puurimistoru 1250N
- Suundpuurimise lõpu- ja alguskaevik (1,5 x 1,5m)
- Projektteeritud TV-juhtimiskilp

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus
<p>Keskonnaprojekt ENGINEERING & CONSULTANTS</p> <p>OÜ KESKONNAPROJEKT A: Ringtee 12, 51013 Tartu T: +372 7305 060 E: kp@keskonnaprojekt.ee MTR reg nr EL10769210-0001</p>		Töö nimetus Tartu vallas riigitee nr 39 Tartu-Jõgeva-Aravete maanteelõikude ja kergliiklustee valgustuse projekteerimine	Töö tellija Tartu Vallavalitsus	
		Joonise nimetus Asendiplaan	Töö väljaandmise aeg 20.03.2024	
			Joonise digiaadress 3360_PP_EL-4-01_Asendipl	
Kontrollis	Allkiri	Objekti aadress	Projekti staadium	Töö number
Marek Uiboupin		Maramaa küla, Tartu vald, Tartu maakond	PP	3360
Projekteeris	Allkiri		Möötkava	Joonise number
Rasmus Valli			1:500	EL-4-02