



**TERVISEOHUTUSE HINNANG nr 9.3-1/23/4758-2**

13.05.2024

**Projekti nimetus** AJUTINE MOODUL-LASTEAEAD  
**Aadress** Veerise tn 1, Tallinn  
**Staadium** Eelprojekt  
**Andmed projekterija kohta** Nasa OÜ (1712784), +372 5656 9898, info@nasa.ee  
**Projekti saabumise kuupäev ja reg.nr** 03.05.2024, 9.3-1/23/4758-1

**Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele:**

- Rahvatervise seadus
- Tarbijakaitseseadus
- Koolieelse lasteasutuse seadus
- Vabariigi Valitsuse 14.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule ” (edaspidi määrus nr 131)
- Sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“
- Sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis“
- Sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“
- Keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“
- Sotsiaalministri 17.05.2002 määrus nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid“
- Ettevõtlus- ja infotehnoloogiainistri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“
- EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017
- EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad
- EVS 842:2003 Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest
- EVS 840:2023 Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes

**Eelprojekti terviseohutuse hinnang:**

Ajutine moodul-lasteaia eelprojekt aadressile Veerise tn 1, Tallinn on läbivaadatud järgmiste tähelepanekutega:

- Tiitellehel on projekti nimetus ajutine moodul-lasteaed, seletuskirja dokumendi nimi Veerise lasteasutus ning läbivalt kasutatakse seletuskirjas koolieelset lasteasutust iseloomustavaid termineid, kuid seletuskirja alapeatükis 2.10 kirjutatakse kooliruumide siseviimistlusmaterjalidest.

- Määruse nr 131 § 6 lg 5 kohaselt peavad lasteasutuse igal rühmal olema rühmaruumid: mängu-, magamis-, riietus- ja tualettruum, vajadusel toidu jaotamise koht ja riidekuivatusruum või -kapp. Ruumides peab olema piisavalt liikumisruumi last arendavateks ja muudeks vajalikeks tegevusteks. Dokumendist VEERISE\_EP\_AR-5-02\_1-KOR-PLAAN ei selgu, kas magamisruumid kuuluvad rühmaruumide koosseisu või mitte.

(allkirjastatud digitaalselt)

Liset Noor  
inspektor  
Põhja regionaalosakond