



Mhor 1:500  
Mvert 1:50

KAEVU TÄHIS	KS 1	RKP-Pedaja
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	33.00	33.58
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	33.00	33.58
TORU RENNI KÕRGUS (m ABS)	31.24	31.37
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1.76	2.21
LANG ‰	10	13.4
PIKKUS (m)	13.4	0.8
TORU LÄBIMÕÖT	PE RC De 110 - 14.2m	
VAHEKAUGUSED (m)	13.4	0.8
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN		

MÄRKUSED:

- Torustiku asukoht vt. joonis AS-4-01.
- Joonis on projekti seletuskirja ja lisade lahutamatu osa.
- Ühikuta mõõdud on meetrites.
- Kõrgused on EH2000 süsteemis.

<b>KESKKOND &amp; PARTNERID OÜ</b> Reg. nr. 11006388 Vasara 50, Tartu 50113 Tel. 733 0350; info@mahutid.ee Projekti juht <b>Lauri Aim</b> Vastutav spetsialist <b>Lauri Aim</b> Projekteerija <b>Merilin Lilo</b>	Tellija <b>AS Emajõe Veevärk</b>	Peatöövõtja <b>Frendit Infra OÜ</b>	Töö nr: <b>018/2025</b>
	Projekt <b>Pedaja tn vee- ja kanalisatsioonitorustikud</b>	Joonis <b>Torustiku ristumine 18179 Värskas sanatooriumi tee 0,56 km-l</b>	Staadium <b>Tööprojekt</b>
Fail <b>0182025_TP_m</b>	Kuupäev <b>28.08.2025</b>	Mõõt <b>1:50 1:500</b>	Joonis <b>VK-6-06</b>