

**Katseprotokoll KL2025/V161758K****Rahvatervise labor****Joogivee keemiline analüüs**

Tellija: Soolahe Aiandusühistu MTÜ Kruusaranna tee 3, Haabersti linnaosa, Tallinn, Harjumaa, 13516

Veeallika valdaja: Soolahe Aiandusühistu MTÜ Kruusaranna tee 3, Haabersti linnaosa, Tallinn, Harjumaa, 13516

Proovivõtu koht: Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Kruusaranna tee 3. Pumbajaam

Proovivõtja: spetsialist Aare Reinsalu atesteerimistunnistus nr: 2412/23;2115/22

Veeallika liik: veevärgivesi Markeering:

Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proov

Proov võetud: 04.07.2025 kell: 10:20 Analüüs alustatud: 04.07.2025

Proov toodud laborisse: 04.07.2025 kell: 12:02 Analüüs lõpetatud: 04.07.2025

Proovivõtuprotokoll nr: **KL2025AR30391** Protokoll kinnitatud: **04.07.2025**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Metoodika
Elektrijuhtivus	µS/cm	610	2500	EVS-EN 27888:1999
Hägusus	NTU	0,7	Märkus ¹	EVS-EN ISO 7027-1:2016
pH	pH ühik	7,9	6,5-9,5	EVS-EN ISO 10523:2012
Värvus	mg/l Pt	4	Märkus ¹	EVS-EN ISO 7887:2011
Maitse	lahjendusaste	1	Märkus ¹	EVS-EN 1622:2006*
Lõhn	lahjendusaste	1	Märkus ¹	EVS-EN 1622:2006*
Raud	µg/l	88	200	RM01:2023
Mangaan	µg/l	49	50	RM01:2023

Märkus¹: Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta.

Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 61, 24.09.2019 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“.

Protokolli kinnitas juhtivspetsialist H.Paasrand

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna.

Tärniga (*) tähistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse.

Prot. nr.KL2025/V161758K Lk. nr.1(1)

Terviseamet

Aadress: Paldiski mnt. 81, Tallinn, 10614

Reg. nr.: 70008799



10359891

tel: 7 943 600

labor@terviseamet.ee

www.terviseamet.ee