

Hr Toomas Mägi
TiTo Arhitektid OÜ
Kraavi tn 14
20307 Narva
tmsmagi@gmail.com

Teie: 03.10.2019

Meie: 24.10.2019 nr NEV/44807-1

Tehnilised tingimused detailplaneeringu koostamiseks

Väljastame Narva-Jõesuu linnas Vabaduse tn 68 kinnistule eelnevad tehnilised tingimused detailplaneeringu koostamiseks.

1. Detailplaneeringu geodeetiline alusplaan kooskõlastada VKG Elektrivõrgud OÜ-ga.
2. Planeeringuala taotletud elektrienergia tarbimisvõimsus on 50 kW.
3. Planeeritavate kinnistute elektrienergiaga varustamiseks näha ette kruntide piiri vahetuslähedusse projekteeritavast liitumiskilbist orienteeruva asukohaga X:6597102, Y:728272. Liitumiskilbi toide näha ette madalpinge maakaabelliinidega alajaamast AJ-135 (Vabaduse tn 72c).
Liitumiskilp peab jääma ööpäevaringselt vabalt teenindatavaks. Liitumispunkt teeninduspiiriga hakkab paiknema tarbija toitekaabli ühendusklemmidel liitumiskilbis. Liitumiskilbist edasi tuleb määrata kaablitross tarbija maakaablile.
4. Detailplaneeringu maa-alal ja selle vahetusläheduses näidata ära kõik olemasolevad elektripaigaldised, mis kuuluvad VKG Elektrivõrgud OÜ-le.
5. Detailplaneeringus lahendada tehnilise koridori servituudi vormistamise küsimus planeeritavatele elektrivõrkudele vastavalt kehtivale seadusandlusele.
6. Detailplaneeringuga määrata ära ka väljaspool detailplaneeringu ala kulgevate uute elektrivõrkude servituudialad.
7. Detailplaneeringu joonistel näidata ära kõik olemasolevad ja planeeritavad tehnovõrgud nii, et on võimalik eristada, mis on olemasolev, likvideeritav või planeeritav.

VKG ELEKTRIVÖRGUD OÜ

Registrikood 10855041
Paul Kerese tn 11
20309 Narva
EESTI



Telefon +372 716 6601
E-post vkgev@vkg.ee
www.vkg.ee

8. Olemasolevate elektriliinide eksploatatsiooni tingimuste muutumisel on vajalik ette näha elektriliinide kaitse vastavalt standarditele ja normidele või elektriliini ümberehitamine.
9. Kõik uue võrguühenduse väljaehitamise ja/või olemasolevate elektrivõrkude ümberehitamisega (likvideerimine, ümbertõstmine, ehitusalast väljaviimine jt) seotud tööd teostab VKG Elektrivõrgud OÜ eraldi projekti alusel. Kulutused tööde teostamiseks tasub liituja. Liitumisprotsessi (uus võrguühendus/olemasoleva võrgu ümberehitus jt) alustamiseks on vajalik esitada liitumistaotlus soovitud teenusega, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lisainfo: www.vkgev.ee või kontaktisikult.
10. Lõplik, kõikide asjast huvitatud organisatsioonide ja maaomanikega kooskõlastatud detailplaneeringu variant esitada VKG Elektrivõrgud OÜ arendusosakonda läbivaatamiseks ja kooskõlastamiseks digitaalselt allkirjastatuna.
11. Tehnilised tingimused detailplaneeringu koostamiseks kehtivad 1 aasta alates väljastamise kuupäevast.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Erik Raal
Tehnikadirektor

Julia Ryzhankova 7166619, julia.ryzhankova@vkg.ee