

From: "Eveli Vanamb" <Eveli.Vanamb@maaamet.ee>
Sent: 24/09/2024 09:42:33
To: "RMK" <rmk@rmk.ee>
Cc: "Elektrilevi klienditeenindus Support" <info@elektrilevi.ee>
Subject: Kirja edastamine: Teavitus ohtlikust olukorrast

Aadressilt eveli.vanamb@maaamet.ee ei saadeta teile sageli meilisõnumeid. [Lugege täpsemat teavet selle kohta, miks see on oluline](#)

Tere

Maa-ameti poole pöördus Elektrilevi OÜ teavitusega ohtlikust olukorrast Lääne-Viru maakonnas Tapa vallas Võhmuta külas asuval Porkuni metskond 1 (katastritunnus 78702:002:0753) kinnisasjal.

Riigi kinnisvararegistri (<https://riigivara.fin.ee/kvr/>) kohaselt on Porkuni metskond 1 kinnisasi riigivara, mille valitseja on Kliimaministeerium ning volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus. Tulenevalt märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse § 5 lõikes 3 sätestatust edastame kirja Riigimetsa Majandamise Keskusele kui pädevale asutusele.

Lugupidamisega

Eveli Vanamb

juhataja | hoolduse büroo

5698 0575 | eveli.vanamb@maaamet.ee

Maa-amet

Mustamäe tee 51 | 10621 Tallinn | 665 0600

www.maaamet.ee

geoportaal.maaamet.ee



Suuname asjatundlikult maatoiminguid ning varustame ühiskonda maa- ja ruumiandmetega.

From: no-reply@elektrilevi.ee <no-reply@elektrilevi.ee>

Sent: Monday, September 23, 2024 4:46 PM

To: MA Üldpost <Maa-amet.EVMaa-amet@maaamet.ee>

Subject: Teavitus ohtlikust olukorrast

Hea Maa-amet

Korralise võrgu ülevaatuse käigus märkasime, et aadressil **Porkuni metskond 1, Võhmuta k, Lääne-Viru mk** (katastritunnus nr **78702:002:0753**) toimub pinnase või materjalide ladustamine õhuliini all, mis võib olla ohtlik inimestele ja varale.

Pinnase või materjalide ladustamine õhuliini all vähendab liini gabariiti, mis suurendab liiniga kokkupuute ohtu. Juhul kui liini all ladustatakse süttivaid materjale, siis õnnetuse korral on suurendatud oht ka tulekahjule.

Tuvastatud ohuolukorra likvideerimiseks soovitame elektriliini(de) alla ladustatud pinnas või materjalid teisaldada liini alt eemale.

Õhuliini alla ladustamisest tingitud õnnetuse korral on ladustaja osaliselt vastutav tekkivate kahjude eest. Liinide kaitsevööndite ulatuse ja seal kehtivate kitsenduste kohta saab lähemalt lugeda elektrilevi.ee/et/teenused/kaitsevoondi-kooskolastused.

Lisainfot leiate meie [kodulehelt](#).

Heade soovidega
Elektrilevi

Elektrilevi OÜ

Veskiposti 2, 10138 Tallinn

Eraklientide teenindus: 777 1545 | info@elektrilevi.ee

Äriklientide teenindus: 777 1747 | ariklient@elektrilevi.ee

www.elektrilevi.ee



Kiri on saadetud väljastpoolt valitsemisala. Ärge avage kirjaga kaasa tulnud linke või manuseid enne, kui olete saatja õigsuses ja sisu turvalisuses kindel.