

MIS SAAB

Taastada objekti elektritoide õhuliinilt
Projekteeritud 20kV kaabel:
nr KPL, AHXAMK-W 3x50Al-35Cu
L=12+5+4m, M9 - AJ14493
Kaitsetorus 450N

12201:001:0547
Kaarbiku tn 1

Projekteeritud metallkestaga komplektalajaam
HEKA 1VM630, AJ14493, 250 kVA trafoga
Nurga koordinaadid:
X =
Maapinna 0.00= Alajaama 0.00=
Rajada maanduskontuur

Asendada r/b mast ja 1 tugi
samas asukohas uue puidust mastiga ja 1 toega
Mast - kl4; tan im; H=11m. Tugi - kl4 tan im; H=12m
Demonteerida vana LP

AJ14493
LK220520
3x200 A
Kaarbiku tn 1

Projekteeritud sokliga pinnases liitumiskilp Kaarbiku tn 1
1-kohaline LK220520 voolutrafodega esiküljega tee suunas
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X = 6546072.1626 Y = 697206.3334
Paigaldada maanduspaigaldis
Tuvastada Tarbijakaabli asukoht ja pikendada liitumiskilpi

Demonteerida KTPN alajaam Kalapunkt:(Jõhvi)
Olemasolev arvesti tõsta uude liitumiskilpi

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIDEL:

- 1W1 1W1 1W1 Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass
kaitsetorus
- 1W2 1W2 1W2 Projekteeritud 10 kV kaablitrass
kaitsetorus
- Paigaldus kinnisel meetodil
- Projekteeritud jaotuskilp
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud keskpinge harukilp
- Projekteeritud komplektalajaam
- Projekteeritud jätkumuhv
- Projekteeritud mast, tugi, tõmmits
- Katastriüksuse piir
- Projekteeritud maanduskontuur
- Demontaaž

Ehitusalale jääb II kaitsekategooria kaitsealuste loomaliikide
veelendlase (Myotis daubentonii), põhja-nahkhiire (Eptesicus nilssonii),
tiigilendlase (Myotis dasycneme), pargi-nahkhiire (Pipistrellus nathusii) elupaik.
Tööde alal on sellest tulenevalt tingimused, mida vaadata Keskkonnaameti
kirjast 13.05.2024 nr 7-9/24/7765-2

Tellija: Elektrilevi OÜ			Address: Päevalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714 MTR: TEL002388 Reg nr: 12688881 Telefon: +372 5534119 e-mail: jaanus@stromtec.ee		Kuupäev: 23.11.2023
Töö nimetus:			Projekteeris: Ivo Rohula 56761280		Töö nr: 23-92
Joonise nimetus:			Kontrollis: Jaanus Kaldoja		Joon nr: 007
Asendiplaani osa					Mõõtkava: M1:250 A3