LR8710 TINGMÄRGID Stromtec töö nr 23-51

1W1 Projekteeritud 0,4kV maakaabel
2W1 Projekteeritud 0,4kV maakaablid
Projekteeritud 750N kaablikaitsetoru
Projekteeritud liitumiskilp
Projekteeritud jaotuskilp

Eelnevalt projekteeritud elektrivõrk
LR8710, Stromtec töö nr 23-51

Projekteeritud 20kV kaabel:
nr KPL222202, AHXAMK-W 3x120Al-35Cu
L=4+941+4m, AJ11228 - AJ Päikese
Kaitsetorus 750/1250N

Katendid taastada vähemalt eelnevasse seisukorda, kraavid ja teemulded taastada eelnevasse seisukorda

X = 6546100
Y = 696050
X = 6546050
Y = 696100

13001:001:1241
Kurvi tee 2

13001:001:1246
Kurvi tee 3

13001:001:1240
Kurvi tee 4

13001:001:1238
Kurvi tee 11

13001:001:1250
Kurvi tee 9

13001:001:1247
Kurvi tee 7

13001:001:1251
Kurvi tee 5

TV

N

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIDEL:

1W1 Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus
1W2 Projekteeritud 10 kV kaablitrass kaitsetorus
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud jaotuskilp
Projekteeritud liitumiskilp
Projekteeritud keskpinge harukilp
Projekteeritud komplektalajaam
Projekteeritud jätkumuhv
Projekteeritud mast, tugi, tõmmits
Katastriüksuse piir
Projekteeritud maanduskontuur
Demontaaž

Tellija: Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714 MTR: TEL002388 Reg nr: 12688881 Telefon: +372 5534119 e-mail: jaanus@stromtec.ee	Kuupäev: 23.11.2023
Töö nimetus:	Kauksi fiidri 20kV pingele üle viimine 1. osa Alutaguse vald, Ida-Viru maakond. Tööprojekt LR8973	Projekteeris: Ivo Rohula 56761280	Töö nr: 23-92 Joon nr: 013 Mõõtkava: M1:500 A3
Joonise nimetus:	Asendiplaani osa	Kontrollis: Jaanus Kaldoja	