Demonteerida olemasolev paljasjuhtmeline õhuliin SAX50
vahemikus uus M6 kuni M7
L_{trass}=98m
Vt demontaaži plaane

Õhuliini mast nr M3 asendada
Mast - kl4; tan im; H=11m. Tugi - kl4 tan im; H=12m
Teostada ühendus õhuliini ja kaabelliini vahel

Demonteerida olemasolev paljasjuhtmeline õhuliin AS-35
vahemikus uus M3 kuni M7
L_{trass}=324m
Vt demontaaži plaane

Taastada kruuskattega sõidutee ca 22m2

Katendid taastada vähemalt eelnevasse seisukorda, kraavid ja teemulded taastada eelnevasse seisukorda

Projekteeritud 20kV kaabel:
nr KPL , AHXAMK-W 3x120Al-35Cu
L=4+164+12m, HK2082 - M3
Kaitsetorus 750N

Mastalajaam AJ11658:(Jõhvi)
Asendada trafo ja keskpinge kaitse
Harukilbist tuua uus kaabel ja ühendada õhuliinile
nr KPL222943, AHXAMK-W 3x50Al-35Cu
L=4+4+12m, HK2082 - õhuliin
Olemasolev kaabel eemaldada

Projekteeritud sokliga pinnases harukilp HK2082
Harukilbi tagakülje tsentri koordinaadid ca:
X = 6546361.7090 Y = 696871.1949
Rajada maandus
Komplekteerida vastavalt üldelektriskeemile 00X

Mastil 7 demonteerida
2 tõmmitsat

Ettevaatust läheduses sidetrass
kaabel paigaldada
vahekaugusega min 1m

Ettevaatust ristumine
elektrikaabliga

Olemasolev 20kV kaabel nr KPL204734, AHXAMK-W 3x120Al-35Cu
kaevata lahti ja ühendada uude harukilpi
Vajadusel jätkata muhviga

Ettevaatust tööd kaablikaitsevööndis

Projekteeritud 20kV kaabel:
nr KPL222174, AHXAMK-W 3x120Al-35Cu
L=4+623+4m, AJ14492 - HK2082
Kaitsetorus 750/1250N
Riigi teemaal paigaldussügavus lahtise kaevega 1,0m 750N torus
Kinnisel meetodil paigaldussügavus 1,5m 1250N torus

Taastada kruuskattega sõidutee ca 10m2

Katendid taastada vähemalt eelnevasse seisukorda, kraavid ja teemulded taastada eelnevasse seisukorda

12201:001:1079 Jõe põik
12201:001:1947 Jõe tn 14b
12201:001:0331 Jõe tn 27
12201:001:0332 Jõe tn 12b
12201:001:0153 Kase
12201:001:0306 Jõe tn 25
12201:001:1015 Jõekalda
12201:001:0530 Jõe tn 23
12201:001:0942 Jõe tänav 11
13001:001:0854 Kaldajõe

Ehitusalale jääb II kaitsekategooria kaitsealuste loomaliikide veelendlase (Myotis daubentonii), põhja-nahkhiire (Eptesicus nilssonii), tiigilendlase (Myotis dasycneme), pargi-nahkhiire (Pipistrellus nathusii) elupaik. Tööde alal on sellest tulenevalt tingimused, mida vaadata Keskkonnaameti kirjast 13.05.2024 nr 7-9/24/7765-2

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIDEL:

- 1W1 1W1 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus
- 1W2 1W2 1W2 — Projekteeritud 10 kV kaablitrass kaitsetorus
- Paigaldus kinnisel meetodil
- Projekteeritud jaotuskilp
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud keskpinge harukilp
- Projekteeritud komplektalajaam
- Projekteeritud jätkumuhv
- Projekteeritud mast, tugi, tõmmits
- Katastriüksuse piir
- Projekteeritud maanduskontuur
- Demontaaž

Tellija: Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714 MTR: TEL002388 Reg nr: 12688881 Telefon: +372 5534119 e-mail: jaanus@stromtec.ee	Kuupäev: 23.11.2023
Töö nimetus:	Kauksi fiidri 20kV pingele üle viimine 1. osa Alutaguse vald, Ida-Viru maakond. Tööprojekt LR8973	Projekteeris: Ivo Rohula 56761280	Töö nr: 23-92 Joon nr: 006 Mõõtkava: M1:500 A3
Joonise nimetus:	Asendiplaani osa	Kontrollis: Jaanus Kaldoja	