13001:001:0360
Mureli tee 6

13001:001:0361
Mureli tee 6a

13001:001:0367
Mureli tee

Olemasolev alajaam AJ11228:(Jõhvi)
Asendada trafo 100 kVA ja trafo sular
Kaabel AHXAMK-W 3x120Al-35Cu KPL222202
ühendada alajaama õhuliini demontaaži kompenseerimiseks
Maanduse lõhkumisel tuleb see taastada
Taastada alajaama kupits ja plaadid

Taastada kruuskattega sõidutee
ca 8m2

Ettevaatust elektrikaablid
Kaitsevööndis käsitöö

Projekteeritud 20kV kaabel:
nr KPL222202, AHXAMK-W 3x120Al-35Cu
L=4+941+4m, AJ11228 - AJ Päikese
Kaitsetorus 750/1250N

Taastada kruuskattega sõidutee
ca 8m2

13001:001:0359
Mureli tee 5

13001:001:0358
Mureli tee 4

Kaabel paigaldada olemasoleva kaabli kõrvale

Katendid taastada vähemalt eelnevasse
seisukorda, kraavid ja teemulded
taastada eelnevasse seisukorda

N

X = 6546150
Y = 696300

X = 6546150
Y = 696400

13001:001:0357
Mureli tee 3

13001:001:0356
Mureli tee 2

34.68
Ø350Plast

Taastada kruuskattega sõidutee
ca 11m2

12201:001:0373
13111 Kauksi-Vasknarva tee

13001:001:0355
Mureli tee 1

km
11,42

1.6

km
11,41

Ettevaatust ristumine sidetrassiga

Kulgemine teemaal
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud PE De160 1250N L=240m
Ristumisel min 1,0m katendist
Lahtikaevatav ala 2+2m2

Riigi teemaal paigaldussügavus min 1,0m
ning kaitsetorus 750N (kinniselt 1250N)

X = 6546100
Y = 696350

13001:001:0366
Mureli tee

12201:001:0201
Oksa

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIDEL:

- 1W1 1W1 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus
- 1W2 1W2 1W2 — Projekteeritud 10 kV kaablitrass kaitsetorus
- Paigaldus kinnisel meetodil
- Projekteeritud jaotuskilp
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud keskpinge harukilp
- Projekteeritud komplektalajaam
- Projekteeritud jätkumuhv
- Projekteeritud mast, tugi, tõmmits
- Katastriüksuse piir
- Projekteeritud maanduskontuur
- Demontaaž

Tellija: Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714 MTR: TEL002388 Reg nr: 12688881 Telefon: +372 5534119 e-mail: jaanus@stromtec.ee	Kuupäev: 23.11.2023
Töö nimetus:	Kauksi fiidri 20kV pingele üle viimine 1. osa Alutaguse vald, Ida-Viru maakond. Tööprojekt LR8973	Projekteeris: Ivo Rohula 56761280	Töö nr: 23-92 Joon nr: 011 Mõõtkava: M1:500 A3
Joonise nimetus:	Asendiplaani osa	Kontrollis: Jaanus Kaldoja	