



Nimekirja alusel

19.09.2019 nr 16-6/19-2442-004

**Teade Paldiski
pump-hüdroakumulatsioonijaama
ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise
algatamisest**

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet edastab teate keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 12 lõike 1 alusel.

Teavitame, et Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet on 12.09.2019 otsusega nr 16-6/19-2442-002 algatanud Energiasalv Pakri OÜ taotluse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 26 lg 3 alusel Harju maakonda, Lääne-Harju valda, Paldiski linna, Pallase piirkond 16 ja 18 kinnistutele pump-hüdroelektrijaama maapealse teenindava kompleksi ja Paldiski lahte pump-hüdroakumulatsioonijaama tehissaare ning veehaardetoru ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise. Keskkonnamõju hindamine viiakse läbi ehitusprojekti koostamise käigus.

Energiasalv Pakri OÜ kavandab Paldiski linna rajada pump-hüdroakumulatsiooni(elektri)jaama, mis koosneb maa-alusest, kristalse aluspõhja kivimites asuvast reservuaarist, seda maapinnaga ja mereveehaardega ühendavatest šahtidest ning maismaal paiknevatest muudest objektidest (juhtimiskeskus, alajaam jms). Jaama tööpõhimõte seisneb merepinna ja maa-aluse reservuaari kõrguste vahest tekkiva vee potentsiaalse energia ärakasutamises. Jaama koguvõimsuseks on kavandatud ligikaudu 500 MW.

Keskkonnamõju hindamisel menetlusi ei liideta ning teadaoleva informatsiooni alusel ei ole eeldada piiriülese keskkonnamõju ilmnemist. Täiendavate keskkonnauuringute ja teiste uuringute vajadus selgitatakse välja keskkonnamõju hindamise programmide koostamise käigus.

Arendaja on Energiasalv Pakri OÜ (registrikood: 14107173, aadress Regati pst 1, 11911 Tallinn) kontaktisik Peep Siitam, e-post: peep@vool.ee, telefon: 5349 5949.

Otsustaja on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kontaktisik Liina Roosimägi, e-post:

liina.roosimagi@ttja.ee, telefon: 6672004.

Keskkonnamõju hindamise algatamise otsusega on võimalik tutvuda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti dokumendiregistris aadressil <https://adr.mkm.ee/?a=tja> dokumendi viidaga 16-6/19-2442-002.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kati Tamtik

ehitusosakonna juhataja

Liina Roosimägi 6672004

liina.roosimagi@ttja.ee