


23167 Tõrva - Kirikuküla - Karjatnurme tee 0,66 km

Nr. 0915576

AJ Kirikuküla - KM1 (AJ Internaatkooli)
 Al3x240+35 mm², trass=743 m, L=765 m




Vihuri
 20302:002:0970

23167 Tõrva-Kirikuküla-Karjatnurme tee
 20302:002:1513

Pärna
 20302:002:1010

Märkused:


- 1) Paigaldussügavus peab olema teemulde all min 1,5 m mullet ümbritsevast maapinnast
- 2) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m
- 3) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m 1 m
- 4) Ristumised kraaviga teha min 1 m altpoolt kraavi põhjaja ristumised truibiga 1 m altpoolt trubi põhja.
- 5) Puurimiskaevik teha min 1 m kraavi servast.
- 6) Paigaldussügavus teepeirde all min 2,5 m.



Projekt Puietsee tn 1 PK suurendamine ja jaotamine. Kirikuküla ja Tõrva linn, Tõrva vald, Valga maakond.				Tellija Elektrilevi OÜ	
Joonis Ristmeväli		Joonise nr LC0543-K3_TP_EL-4-02			
Projekteeris Raido Rebane	Kontrollis Andres Mee	17.06.2024 +372 5699 8445	Mõõtkava M 1: 250		
Projektijuht		17.06.2024 +372 511 9005	Staadium Tööprojekt	Keel EST	Leht 1
				Lehti 2	


LEONHARD WEISS
 LEONHARD WEISS OÜ
 E-post estonia@leonhard-weiss.com
 Telefon +372 601 2285
 Registrikood 12083348
 EE101756486

23197 Tõrva - Savi tee 1,66 km



Märkused:

- 1) Paigaldussügavus peab olema teemulde all min 1,5 m mullet ümbritsevast maapinnast
- 2) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m
- 3) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m 1 m
- 4) Ristumised kraaviga teha min 1 m altpoolt kraavi põhjaja ristumised truibiga 1 m altpoolt truubi põhja.
- 5) Puurimiskaevik teha min 1 m kraavi servast.
- 6) Paigaldussügavus teepeerde all min 2,5 m.



Projekt Puietsee tn 1 PK suurendamine ja jaotamine. Kirikuküla ja Tõrva linn, Tõrva vald, Valga maakond.				Tellija Elektrilevi OÜ		
LEONHARD WEISS LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EE101756486	Joonis Ristmeväli		Joonise nr LC0543-K3_TP_EL-4-02			
	Projekteeris	Raido Rebane	17.06.2024	+372 5699 8445	Mõõtkava	M 1: 250
	Kontrollis	Andres Mee	17.06.2024	+372 511 9005	Staadium	Tööprojekt
	Projektijuht				Keel EST	Leht 2 Lehti 2