



Tähistused

- W2 — W2 Projektantav KP kaabelliin
- W1 — W1 Projektantav MP maakaabel
- — Olemasolev MP õhulin
- — Olemasolev KP õhulin
- — Projektantav toru
- Raieala
- Puurimiskaevik
- Kinnisel meetodil paigaldatav toru
- Olemasolev MP maakaabel
- Olemasolev KP maakaabel
- Projektantav KP jaotuskilp
- x Demonteeritav objekt
- Olemasolev gaasitrass
- Olemasolev sisetross
- Olemasolev drenaaž

Märkused:
 1. Maakaabel paigaldada 0,7m sügavusele, ristumisel sõiduteega 1m sügavusele ja 750N torusse.
 Ristumisel teiste tehnovõrkudega paigaldada maakaabel torus ja tagada nõutavad vahelaugused.
 Ristumisel tehnoõhuline lähemal kui 2m kaevata käsitsi.
 2. Peale kaevetööde lõpu taastada töökohale esialgsed olukorrad. Taastada katted.
 3. Paigaldus- ja ehitustööde juhendada k.o. projektist, kehvatsetest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asuomaste organisatsioonide koostöötajate esitatud nõuetest.
 4. Elektrikaabli sügavus rihmale maakaablist minimaalselt 1,0m, ristumisel rihiteega 1,5m.