



PÄÄSTEAMET

Romek Kosenkranius  
Pärnu Linnavalitsus  
linnaavalitsus@parnu.ee

Teie 24.09.2021 nr K/599

Meie 11.10.2021 nr 7.2-3.4/7864-2

**Päästeameti Lääne päästekeskuse  
ettepanekud Raba tn 18, Lille tn 35 ja 46  
ning Hariduse tn 8 kinnistute ja lähiala  
detailplaneeringu koostamise  
algatamisele.**

Austatud Romek Kosenkranius

Detailplaneeringu koostamise algatamise dokumendist selgub, et antud planeering ei jää ühegi ohtliku ega suurõnnetuseohuga ettevõtte ohualasse. On välja toodud, et planeeritav tankla ei hakka kuuluma ühegi ohtliku ettevõtte kategooriasse, kuna käideldama planeeritakse hakkama vaid põlevvedelikke (bensiin ja diisel) ning seda alla kemikaali ohtlikuse alammäära. Hoolimata sellest on vajalik EVS 812-5:2014 „Kütuse terminalide ja tanklate tuleohutus“ standardi p 5.2.1 lähtudes koostada põlevvedelike käitlemise planeerimisel alati riskianalüüs. Riskianalüüsi väljundiks peab muu hulgas olema kavandatava kaitise maksimaalne võimalik ohuala ning iga allüksuse ohuala eraldi. Kaitise arhitektuurse osa (sh hoone ja rajatiste paigutamine territooriumil) ning tuleohutuspäigaldiste projekteerimisel peab projekteerija koostatava projektdokumentatsiooni mahus selgelt näitama, kuidas ta on arvestanud riskianalüüsi tulemuste ja selle ettepanekutega.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Margo Kubjas  
Ohutusjärelvalve büroo  
nõunik  
Lääne päästekeskus

Margo Kubjas  
+372 4549762  
margo.kubjas@rescue.ee

Lääne päästekeskus / A.H.Tammsaare pst 61 / 80042 Pärnu / 628 2000 / laane@rescue.ee / www.paasteamet.ee /  
Registrikood 70000585