


**Mõõdud**  
 üldpikkus [mm] 3420 (3380)  
 üldlaius [mm] 2500 (2420)  
 kõrgus [mm] 2810 (2610)  
 traforuumi mõõdmed (PxLxK) [mm] 2060x1300x2050

**Kaalud**  
 Alajaam [kg] 2900  
 KP seade [kg] 800  
 MP seade [kg] 300  
 kogumass (ilma trafota) [kg] ca. 4000

**Värvide:**  
 korpus RAL7035  
 katus RAL7035

**Märkus:**  
 Alajaama transport ja montaaž teha vastavalt seadmetega kaasas olevale transpordi- ja vundeerimisjuhendile



KP - Keskpinge ruum  
 MP - Madalpinge ruum  
 TR - Traforuum

Töö nimi:		Tellijä:	
Veskinurga kinnistu liitumine elektrivõrguga		Enerfit Connect OÜ	
Joonise nimi:	Alajaama paigaldus	Töö nr.:	LR9991
Objekti asukoht:	Aluvere küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond	Projekteeris:	Andi Kookmaa
		Komponis:	Andi Kookmaa
		Staadium:	PR
		Muutus:	
		Kompileeriv:	29.11.2023
Reg. kood 11074527 Viõla 26-4 Võru GSM1 53007505		Määrakev	
<b>OT Promerant</b>			