18216 Veriora Jaama tee T1
70801:001:0760

Veriora jaama tee nr. 18216 km. 0.20
mõõta lauatamispunkte T3

Jaama tn. teekatsevõlnd

Puurmistelask

Puurmistelask 1.0 m, algus nool silmuselt 1 m

18216 Veriora Jaama tee

Jaama tn 4
87901:003:0745

Puurmistelask 2.54 m
Algus nool 1.0 m

Jaama tn. teekatsevõlnd

Jaama tn 6
87901:003:0153

Puurmistelask 1.0 m

Veriora jaama tee nr. 18216 km. 0.30
mõõta lauatamispunkte T3

Puurmistelask

Puurmistelask 1.0 m

Puurmistelask 1.0 m

Jaama tn 8
87901:003:0154

70801:001:0760

Puurmistelask 1.0 m

Puurmistelask 1.0 m

Puurmistelask 1.0 m

Proj. 10 kV kaabliliin nr. KPL222691
AJA4692 - Veriora Metsaguiski 1 ja - AHXAMK-W
3*240/35, Lin'i kaabel =646 / 676 m

18216 Veriora Jaama tee
87901:003:0776

Jaama tn 10
87901:003:0158

Puurmistelask 1.0 m

Puurmistelask

Veriora jaama tee nr. 18216 km. 0.422

Puurmistelask

Puurmistelask 1.2 m

Veriora jaama tee nr. 18216 km. 0.436

Jaama tn. teekatsevõlnd

Jaama tn 14
70801:001:0683

Veriora jaama tee nr. 18216 km. 0.482

Puurmistelask

Puurmistelask

Veriora jaama tee nr. 18216 km. 0.531

Puurmistelask

Puurmistelask

Puurmistelask 1.0 m

Veriora jaama tee nr. 18216

Puurmistelask

Jaama tn 16
87901:003:0124

Proj. 10 kV kaabliliin nr. KPL222691
AJA4692 - Veriora Metsaguiski 1 ja - AHXAMK-W
3*240/35, Lin'i kaabel =645 / 676 m

Ol. olev 0,4 kV kaabel FJ5
AXPK 80*240

Ol. olev 0,4 kV kaabel FJ3
AXPK 80*240

Ol. olev 0,4 kV kaabel FJ5
AXPK 80*240

Rauhce kaitsevõlnd

Puurmistelask

Puurmistelask 1.0 m, algus nool silmuselt
1 m magistraalil ja 1,5 m mõlgi tallsus

Mõõtmine_08_21.11.2012 Co
Objekt: 330.28m
Ct: 330.28m

Puurmistelask 10 kV kaabli
mõõtmine Tartu-Pärnu
raudteega km 60,464

Ol. olev 10 kV kaabel KPL010037
AHXAMK-W 3*70 JL-Al 10 m

Ol. olev 10 kV kaabel KPL010037
AHXAMK-W 3*70 JL-Al 10 m

Ol. olev 10 kV kaabel KPL010037
AHXAMK-W 3*70 JL-Al 419 m

Rauhce kaitsevõlnd

Kadri
87901:002:0118

87901:002:0127
Jaama tn 12 // Veriora rautteejaam

87901:002:0127
Jaama tn 12 // Veriora rautteejaam

Mustaoja
87901:002:0810

Rauhce kaitsevõlnd

Tingmärgid

Proj. 10 kV kaabel torus	Sidetrass
Proj. 0,4 kV kaabel torus	Optilise side trass
Projekteeritud maanduspaigaldis	Proj. alajaam
Olemasolev 10 kV kaabelliin	10 kV õhuliin
Olemasolev 0,4 kV kaabelliin	
Olemasolev drenaaz	
Kännistu piir	

Projekt	IP6203: Räpina-Leevaku 10 kV liini rekonstrueerimise II etapp: Veriora piirkond., Räpina vald, Põlvamaa
Joonis	Asendiplaan leht 6 (Jaama tn, I õlk)
Projekteeris	Enn Kraav, 12.12.2023, 53 359520
Kontrollis	Enn Kraav
Tellija	Enefit OÜ
Joonise nr	1
Mõõtkava	1:500
Staadium	Tööprojekt
Leht	6
Lehti	12

LEONHARD WEISS
E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 6012285
Registrikood 12083348