Veriora jaama tee nr. 18216 km. 0,531

Veriora jaama tee nr. 18216 km. 0,594

Puurimiskaevik

Puurimine L=8 m, sügavusel T,2 m

Puurimine L=81 m, sügavusel T,2 m

Proj. 10 kV kaabelliin nr. KPL22691
AJJ4692 - Veriora Metsapunkti I alj., AHXAMK-W
3*240/35, Ltr/Lkaabel =645 / 676 m

Jaama tn 16
87901:003:0124

Jaama tn 47
87901:001:0240

Jaama tn 47a
87901:001:0235

Proj. 10 kV kaabelliini ühendus olemasolevasse Veriora Metsapunkti I alajaama

18216 Veriora Jaama tee
87901:003:0776

Ristumine Veriora jaama teega nr. 18216

Puurimine silgavusel T,2 m
L=18 m

Jaama tn 18
87901:001:0239

Raudtee kaitsevöönd

30

PP196

H

kr

orient

X = 6434250
Y = 698350

X = 6434200
Y = 698450

X = 6434150
Y = 698500

Tingmärgid

- Proj. 10 kV kaabel torus
- Olemasolev 0,4 kV kaabelliin
- Olemasolev 10 kV kaabel
- Olemasolev sidetrass
- Kinnistu piir
- Puurimiskaevik
- Puuritav lõik

Projekt	IP6203: Räpina-Leevaku 10 kV liini rekonstrueerimise II etapp: Veriora piirkond., Räpina vald, Põlvamaa				Tellija	Enefit OÜ	
LEONHARD WEISS	Joonis	Asendiplaan, leht 7			Joonise nr	1	
	Projekteeris	Enn Kraav		12.12.2023	53 359520	Mõõtkava	1:500
	Kontrollis	Enn Kraav				Staadium	Tööprojekt
						Keel	Leht / Lehti
						EST	7 / 12

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 6012285
Registrikood 12083348