



TINGMÄRGID

- ↔↔↔↔↔ Rekonstrueeritav 15kV õhuliin
- ↔↔↔↔↔ Olemasolev 15kV õhuliin
- - - - - Katastriüksuse piir
- Olemasolev puitmast
- ➔ Olemasolev masti tugi
- - - - - Transpordiameti kaitsevöönd

Olemasolev nurgamast asendada (KRE, 11m, 4.kl, rõhtraavers).
Tugi KRE, 13m, 4.kl
Mast ja tugi ühendada kokku riigliga.

MÄRKUSED:
1. Pärast ehitustöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjälged.
2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.

Alusplaanidena on kasutatud:
- MCM Ehitus OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaan (töö nr GA0021). Koostamise aeg: 26.01.2025; Koordinaadid L-EST 97süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.
- Maaameti ortofoto 26.01.2025 seisuga.

Tellijä:	ELEFISH	Address: Pillikoori põik 2/2-6, Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond, 62207	Kuupäev: 31.01.2025
Töö nimetus:	Pärna-Järve 15 kV fildri rekonstrueerimine, Tartu vald, Tartu maakond TÖÖPROJEKT	MTR: TEL003344	Töö nr: IP7433
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN	Reg nr: 14217559	Joonise nr: 26
		Telefon: 59002913	Mõõtkava: M 1:1000
		e-mail: tanel.heering@elefish.ee	
		Projekteerija: Tanel Heering	Muudatus: Ver 1
		Kontrollija: Tanel Heering	