



PÄÄSTEAMET

Andres Tambla  
Enefit AS  
Andres.Tambla@enefit.ee

Teie 08.07.2025 nr

Meie 15.07.2025 nr 1.2-5.4/155-1

### Vastus päringule

Päästeameti ida päästekeskusele teadaolevate andmete põhjal **ei ole hüdrant nr 1** (asukohaga Järveküla tee 68) **töökorras**.

Arvestades, et varasemast ajast on mainitud hüdrandi lähedusse projekteeritud ja ehitatud alajaam ning planeeritud ajutine alajaam paikneb samuti selle läheduses, siis siinkohal täiendavaid ohutusnõudeid ei esitata.

Antud juhul võtame Teie poolt esitatud info teadmiseks ning päästetööde ohutuse vaates kasutatakse mainitud hüdranti üksnes erandjuhtudel (eeldusel, et see on tehniliselt korras).

### Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Gerli Pajula  
Ida-Virumaa päästapiirkond  
juhataja  
Ida päästekeskus

Teadmiseks:  
Järve Biopuhastus, [info@idavesi.ee](mailto:info@idavesi.ee)

+372 53366325  
gerli.pajula@paasteamet.ee