



TRANSPORDIAMET

Jõgeva Vallavalitsus
info@jogeve.ee
Suur tn 5
48306, Jõgeva, Jõgeva maakond

Teie 23.09.2024

Meie 23.09.2024 nr 7.1-2/24/16335-2

**Jõgeva valla Raadivere küla Karli puurkaev,
menetlus nr 447766**

Olete esitanud ehitusregistri kaudu kooskõlastamiseks Jõgeva valla Raadivere küla Karli kinnistu (kat tunnus 57802:001:1670) puurkaevu ehitusloa taotluse. Projekteeritud puurkaevu kavandatakse riigitee 14222 Raadivere-Sääsküla teekaitsevööndisse km 1,1 ca 21 meetri kaugusel tee servast. Kavandatud päevane veetarve on 3 m³. Puurkaevu hooldusala raadius on 10 m (VeeS § 154 lg 3) ja vastavalt VeeS § 148 lg 2 antud juhul sanitaarkaitseala ei moodustata.

Rajatava puurkaevu asukoht on riigitee kaitsevööndis, mille ulatus on mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast 30 meetrit. Kaitsevööndis on keelatud tegevused vastavalt EHS § 70 lg 2, muuhulgas on keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda Transpordiameti nõusolekul.

Lähtuvalt EHS § 70 lg 3 **kooskõlastame** ehitusloa eelnõu nr 2411271/10743 ja **anname nõusoleku** riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvale kaldumiseks vastavalt OÜ Balti Puurkaev tööle nr 5539 v03.

Transpordiamet ei vastuta riigitee liiklusest põhjustatud võimalike kahjulike mõjude eest puurkaevu vee kvaliteedile (näiteks liiklusõnnetuse korral). Samuti peab arvestama asjaoludega, et riigiteel teostatakse tee ehitamist, remontimist ja hooldamist (sh libeduse- ja tolmutõrjet). Nimetatud asukohas ei ole puurkaevule võimalik moodustada sanitaarkaitseala juhul, kui soovitakse veetarvet suurendada üle 10 m³. Transpordiamet ei soovita puurkaevu rajamist teekaitsevööndisse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiit Harjak
juhataja
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee