



Kaasatavad

13.02.2025 nr 8-1/1728

Projekteerimistingimuste eelnõu Pärnu linnas, Audru ja Tõstamaa osavallas olemasoleva Audru 110/35/10 kV, Kõpu 35/10 kV ja Tõstamaa 35/10 kV alajaamade vahelise 35 kV õhuliini ja mastide asendamine uue 110 kV õhuliini ja mastidega olemasolevas liinikoridoris (olemasoleva õhuliini rekonstrueerimine)

Pärnu Linnavalitsus on avalikustamisele suunanud projekteerimistingimuste eelnõu Pärnu linnas, Audru ja Tõstamaa osavallas olemasoleva Audru 110/35/10 kV, Kõpu 35/10 kV ja Tõstamaa 35/10 kV alajaamade vahelise 35 kV õhuliini ja mastide asendamiseks uue 110 kV õhuliini ja mastidega olemasolevas liinikoridoris (olemasoleva õhuliini rekonstrueerimine).

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 4 p 2 esitab Linnavalitsus eelnõu arvamuse avaldamiseks asutusele või isikule, kelle õigusi või huve võib taotletav ehitis või ehitamine puudutada. Eelnõu on Teile saadetud, kuna Teie kinnistu jääb rekonstrueeritava õhuliini kaitsevööndisse (õhuliini kaitsevööndi ulatus on 25 m liini teljest mõlemale poole).

Juhime tähelepanu, et antud projekteerimistingimuste eelnõu käsitleb sama õhuliini ja selle kaitsevööndit, mille kohta toimus 2023.aastal projekteerimistingimuste avalik väljapanek ja arutelu. Arutelu järgselt jõudis Pärnu Linnavalitsus koos taotleja Elektrilevi OÜ'ga arusaamisele, et kavandatav ehitustegevus ei ole uue õhuliini püstitamine vaid olemasoleva rekonstrueerimine, eelöeldust tulenevalt viiakse läbi uus projekteerimistingimuste menetlus sh kaasamine arvamuse andmiseks.

Seega anname teada, et

**17. veebruarist – 3. märtsini 2025 toimub projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek Audru osavallakeskuses Pärna allée 7, ruumis 13 ja Pärnu Linnavalitsuses Suur-Sepa tn 16 I korrusel, tööpäeviti E–N kella 8–17 ja R kella 8–16 ning Pärnu linna veebilehel [www.parnu.ee](http://www.parnu.ee). Selle aja jooksul on võimalik esitada projekteerimistingimuste eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid - kohapeal, posti teel või saata e-posti aadressile [linnavalitsus@parnu.ee](mailto:linnavalitsus@parnu.ee).)**

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Kaido Koppel  
planeerimisosakonna juhataja

Lisad:

1. Projekteerimistingimuste eelnõu
2. Lisa 1, 2, 3, 4 ja 5 asendiskeemid

Kadri Karjus  
5323 9544, kadri.karjus@parnu.ee