

Kui pole teisiti näidatud siis mastid õiguda ja korrastada.


Asendada paljasõhuliini juhe lõigul M8 (23 Uuejõe LP) kuni M30 uue BLL-99 kaetud juhtmega. 3xL=1530/1591 m

Asendada traavers ja isolaatorid.

Asendada traavers ja isolaatorid.

Asendada olemasolev mast uuega (KRE, 11m, III KL). Asendada traavers ja isolaatorid. Paigaldada sädevahemikud.

Asendada traavers ja isolaatorid.



33702:001:0212
Kigula

33702:001:0592
Siimu

33702:001:0328
Võike-Nerri

33702:001:0269
Pärna

Tellija: 	Töövõtja: 	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 13.04.2025
Töö nimetus: Kose-Pikavere keskpinge võrgu parendamine IP7548		E-mail: liis.tammekand@enersense.com	Töö nr: ENS-25-050
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Liis Tammekand Kontrollis: Janar Kubbi	Joon nr: 001/7 (14) Möötkava: 1:500 (A1)