



PÄÄSTEAMET

Üllar Laid  
Hiiumaa Vallavalitsus  
valitsus@hiiumaa.ee

Teie 01.07.2024 nr 9-6.1/1304

Meie 09.07.2024 nr 7.2-3.4/4370-2

**Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Sääre  
küla, Mäe ja Mere kinnistute  
detailplaneeringu koostööstamise  
keeldumine.**

Austatud Üllar Laid

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus koostööstamise andmisest DAGOpen OÜ poolt koostatud töö nr 23-13 Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Sääre küla, Mäe ja Mere maa-ala detailplaneeringu tuleohutusosale.

Välise kustutusvee tagamisel on esitatud väga palju erinevaid lahendusi. Ei ole võimalik enam aru saada, milliseid lahendusi planeeritakse esitatud planeeringus. Palun täpsustada kasutusele võetavad lahendused.

Välise kustutusvee tagamine tuleb lahendada vastavuses Siseministri 18.02.2021 määrus nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatule. EVS 812-6 reguleerib hetkel vaid voolikusüsteemide ja märgtõusu osa. Muus osas tuleb rakendada eelpool viidatud määrust.

Kui erinevatel kruntidel rakendatakse erinevaid lahendusi, siis palun krundi kaupa määrata ära välise kustutusvee tagamise lahendus.

Alus: TuoS § 23 lg 2.

Päästeameti Lääne päästekeskuse koostööstamise keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Hiiumaa Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega  
(allkirjastatud digitaalselt)  
Margo Kubjas  
Ohutusjärelvalve büroo  
nõunik  
Lääne päästekeskus

Margo Kubjas  
+372 4549762  
margo.kubjas@rescue.ee