



PÄÄSTEAMET

Janika Merisalu
Haljala Vallavalitsus
haljala@haljala.ee

Teie 16.06.2023 nr 7-1/66-19

Meie 29.06.2023 nr 7.2-3.3/4296-2

**Karepa külas Kaarepi kinnistu
detailplaneeringu kooskõlastamiseks
esitamine**

Austatud Janika Merisalu

Vastavalt Planeerimisseaduse § 133 lõikele 1 edastasite kooskõlastamiseks OÜ A.V.R.Projekt poolt koostatud Lääne-Virumaal Haljala vallas Karepa külas Kaarepi kinnistu detailplaneeringu (töö nr 1114/1222).

Päästeameti Ida päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo ehituskontrolli teenuse peainspektor Laura Arm keeldub detailplaneeringut kooskõlastamast järgmisel põhjusel:

- Puudub tulekustutusvee tagamise lahendus. Tulekustutusvee tagamise lahendus peab vastama siseministri 18.02.2021 määruse nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ nõuetele.

Detailplaneeringu keeldumine nr 3327-2023-2.

Päästeameti Ida päästkeskuse keeldumine andmine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Haljala Vallavalitsuse planeeringu vastuvõtmise otsuse või selle andmisest keeldumise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Laura Arm
Ohutusjärelvalve büroo peainspektor
Ida päästkeskus

+372 54490478
laura.arm@rescue.ee