



Projekteeritud 15 kV maakaabel
KPL218867, Tõrva PAJ - KM1 (AJ13890) ,
AI 3x240+Cu35 Um=24 kV, L_{skeem}=1567m, L_{trass}=1607m

Projekteeritud 15 kV maakaabel
nr 0915174
Tõrva haigla aj - KM5 (AJ14926)
AI 3x240+Cu35 Um=24 kV
L_{trass}= 261m, L_{skeem}= 285m

Projekteeritud 15 kV maakaabel
KPL223649
Piimakombinaadi aj - Tõrva haigla aj
AI 3x240+Cu35 Um=24 kV
L_{trass}= 463m, L_{skeem}= 495m

Tingmärgid

1W2

projekteeritud 15 kV maakaabel

looduskaitse ala või hoiuala

mälestiste ühine kaitsevöönd

Leht 1

projekti asendiplaani lehtede paigutus

AJ14926

olemasolev (või ehitamisel) 15/0,4 kV alajaam

Projekt		Tõrva linnavõrgu tugevdamine, Tõrva linn Tõrva vald Valga maakond.				Tellija		
<div><div></div><div>LEONHARD WEISS</div><div>LEONHARD WEISS OÜ</div><div>E-post estonia@leonhard-weiss.com</div><div>Telefon +372 601 2285</div><div>Registrikood 12083348</div></div>		Joonis				Elektreilevi OÜ		
		Asukohaplaan Loodus- ja muinsuskaitse piirangulade paiknemine				Töö nr IP7588		
Projekteeris		A. Mee	09.05.2025	511 9005		Joonise nr	EL-4-01	
Kontrollis		H. Vissel	09.05.2025	5196 7694		Mõõtkaava	M 1: 5 000	
Projekti juht		-		-		Staadium	Tööprojekt	
						Keel EST	Leht 2	Lehti 2