



PÄÄSTEAMET

Ivari Rannama
Rae Vallavalitsus
info@rae.ee

Teie 17.01.2025 nr 6-1/7813-5

Meie 20.02.2025 nr 7.2-3.1/352-1

**Detailplaneeringu esitamine
kooskõlastamiseks (Aruvalla küla
Lilleoru, Järvemetsa, Varjumäe,
Taevasmaa tee 2 ja Taevasmaa tee L3
kinnistute ja lähiala detailplaneering
DP1235): järg**

Pääteseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel jätab Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelvalve büroo peainspektor Garri Mölder OÜ Head 2024 poolt koostatud „Aruvalla küla Lilleoru, Järvemetsa, Varjumäe, Taevasmaa tee 2 ja Taevasmaa tee L3 kinnistute ja lähiala“ detailplaneeringu tuleohutuseosa kooskõlastamata järgmisel põhjusel:

1. Tuletõrje veevarustuse lahenduse ei vasta asjakohasele normile.

Alus: SM määrus nr 10 § 6 lg 2 ja lg 3.

Selgitus:

Tuletõrjevesivarustuse planeerimise aluseks õige ajakohane norm SM määrus nr 10.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Garri Mölder
Ohutusjärelvalve büroo peainspektor
Päästeameti Põhja päästekeskus