



ETTEKIRJUTUS

Põlva

28.04.2021 nr 7.2-6.3/92

Läbi vaadanud AS Lõuna-Eesti Haigla hoone haldusmenetluse materjalid ja arvestades Teie 28.04.2021 taotluses toodud põhjendusi, määrab ja täpsustab Päästeameti Lõuna päästekeskus enda 22.11.2019 antud riikliku tuleohutusjärelvalve ettekirjutuse nr 7.2– 6.3/2706 nõuete 4 ja 5 täitmiseks uued tähtajad adressaadile AS Lõuna-Eesti Haigla, aadressiga Võrumaa haigla, Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond, alljärgnevalt:

4. Paigaldada B-korpuse üheksanda korruse kasutuseta ruumidesse automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuandurid, et oleks tagatud tulekahju varajane avastamine ning inimestel oleks võimalik ehitisest õigeaegselt evakueeruda.

Selgitus: Paikvaatlusega tuvastati, et B-korpuse üheksanda korruse kasutuseta ruumides puuduvad ATS tulekahjuandurid. Ei selgunud ka, kuna ruumides tehakse remont ning võetakse kasutusele.

Alus: Tuleohutuse seadus § 32 lg 1; Siseministri 07.01.2013.a määrus nr 1 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse” § 6 lg 3.

Tuleohutuse seadus § 32 lg1 järgi tuleohutuspaigaldis tuleb projekteerida ja paigaldada ning seda kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet.

Siseministri 07.01.2013.a määrus nr 1 § 6 lg 3 järgi tuletõkkeseksioon tuleb varustada anduritega täielikult.

Uus täitmise tähtaeg 01.04.2022.

Koos ettekirjutusega kaasneb sunnirahahoiautus: kui käesolevat ettekirjutust tähtajaks ei täideta, rakendab haldusorgan Tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 300 (kolmsada) eurot.

5. Korraldada ventilatsioonisüsteemide hooldus pädeva isiku poolt, mille käigus kontrollida ka seadmete ja torustiku puhtust seespidiselt ning vajadusel puhastada. Edaspidi hoolduse läbiviimise kohta pidada arvestust taasesitatavas vormis.

Selgitus: Paikvaatlusega tuvastati, et ventilatsioonisüsteemide hoolduse kohta dokumentatsioon puudub. Samuti puuduvad andmed ventilatsiooniseadmete ja –torustiku puhastamise kohta.

Ventilatsioonisüsteemi puhastamine on vajalik, kuna vastasel korral võib ventilatsioonisüsteemi kanalitesse ladestuv tolm, mustus ja muud põlevmaterjalid jäägid tekitada tuleohtu ümbritsevale põlevmaterjalile või soodustada tulekahju kiiret levikut ehitise eri osade vahel. Ventilatsioonisüsteemi torustiku puhastamisega rakendatakse tulekahju tekkimist vältivaid meetmeid, kuna puhastamise käigus eemaldatakse ventilatsioonisüsteemi kanalitesse kogunenud kergestisüttivad ained ja tolm.

Vastavalt standardi EVS 812-2:2014 Osa 2 „Ventilatsioonisüsteemid“ ventilatsioonisüsteemi tuleb hooldada vähemalt kord aastas mille kohta peab pidama arvestust taasesitatavas vormis. Märkida tuleb puhastuse aeg, ulatus ja tegija ning kasutatud vahendid.

Alus: Tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 2 ja p 5, p 5; § 27 lg 1; Siseministri 30.03.2017. a määruse nr 17 § 27 lg 1.

Tuleohutuse seaduse § 3 lg 1 p 2 ja p 5 järgi isik on kohustatud kontrollima tema valduses oleva seadme ja selle kasutamise ohutust ja nõuetekohasust, rakendama tulekahju tekkimist vältivaid meetmeid ning hoiduma tegevusest, mis võib põhjustada tulekahju.

Tuleohutuse seaduse § 27 lg 1 järgi seadme ja paigaldise paigaldamisel, kasutamisel, hooldamisel ja kontrollimisel tuleb vältida tuleohtu ning juhinduda tootja kasutusjuhendist ja õigusaktidest.

Siseministri 30.03.2017. a määruse nr 17 § 27 lg 1 järgi ventilatsioonisüsteem rajatakse nii, et oleks takistatud tule ja suitsu levimine ventilatsioonikanalis või ventilatsioonikanalite ja tuletõkkekonstruktsioonide läbiviikudes või soojusülekande kaudu ventilatsiooniagregaadis. Ventilatsioonisüsteemi projekteerimisel, paigaldamisel, hooldamisel, puhastamisel ja kasutamisel lähtutakse asjakohasest standardist, tehnilisest normist või tootja juhistest.

Uus täitmise tähtaeg: 01.10.2021.

Koos ettekirjutusega kaasneb sunnirahahoiatus: kui käesolevat ettekirjutust tähtajaks ei täideta, rakendab haldusorgan Tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 300 (kolmsada) eurot.

Kui haldusakti adressaat jätab ettekirjutuse määratud tähtajaks täitmata, tuleb sunniraha tasuda ühele järgnevale Rahandusministeeriumi arvelduskontole: SEB panga arvelduskontole nr EE891010220034796011, Swedbank panga arvelduskontole nr EE932200221023778606 või Luminor Bank EE701700017001577198, maksekorraldusel on viitenumbriks 10266700005621 ja selgituseks: 28.04.2021 AS Lõuna-Eesti Haigla ettekirjutus.

Vabatahtlikult tähtajaks sunniraha tasumata jätmise puhul nõutakse sunniraha sisse asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 15 lg 1 kohaselt täitemenetluse seadustikus sätestatud korras nagu kohtuotsusest tulenev rahaline nõue. Seega lisandub sunnirahale selle vabatahtliku tähtaegse mittetasumise korral kohtutäituri tasu. Sunniraha tasumine ei võta adressaadilt kohustust ettekirjutus täita ning täitmata kohustuste eest võib sunniraha rakendada korduvalt.

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn,) või kaebus Tartu Halduskohtu Tartu kohtumajja (Kalevi 1, 51010 Tartu, tmktartu.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal vaide või kaebuse esitaja vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest või sunniraha tasumisest palume informeerida Päästeameti Lõuna päästekeskust kirjalikult Jaama 207, 50705, Tartu või digitaalselt allkirjastatud dokumendina

elektronposti aadressil louna@rescue.ee või madis.pintson@rescue.ee 10 päeva jooksul arvates ettekirjutuses määratud täitmise tähtajast.

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt:
AS Lõuna-Eesti haigla: haigla@leh.ee

(allkirjastatud digitaalselt)
Madis Pintson
ohutusjärelvalve büroo peainspektor
Lõuna päästekeskus

+372 799 8602
madis.pintson@rescue.ee