



Annika Urbel
Märjamaa Vallavalitsus
annika.urbel@marjamaa.ee
Tehnika tn 11
78304, Rapla maakond, Märjamaa
vald, Märjamaa alev

Teie 21.08.2023 e-kiri

Meie 28.08.2023 nr 7.1-1/23/11748-4

Märjamaa valla Tammi tee nr 5040064 rekonstrueerimise eelprojekti tagasiside

Olete palunud meilt tagasisidet Tammi tee nr 5040064 rekonstrueerimise eelprojektile (edaspidi eelprojekt), millel on puutumus riigiteede nr 20172 Märjamaa – Haimre km 0,9 ja nr 20200 Naistevalla – Märjamaa km 4,9 ristmikuga. Puutumus riigiteega nr 20172 on laiem tulenevalt km 0,0 – 2,1 rekonstrueerimise eelprojektist (Selektor Projekt OÜ töö nr P20014), mille elluviimise eest vastutame meie. Esitame märkused eelprojektile järgnevalt.

1. Tulenevalt asjaolust, et Teie viite kohaliku tee projekti eeldatavalt ellu varem kui meie riigitee projekti, on vajalik kohandada ristmiku projektlahendust tänaste oludega.
 - 1.1. JTT on vaja kavandada kuni riigitee nr 20172 Jaama bussipeatuseni. Nii moodustub terviklik JTT loogilise algus-/ lõpp-punktiga.
 - 1.2. Liikluskorraldus (sh teekattemärgised) on vaja kokku viia riigitee tänase liikluskorraldusega ning likvideerida puud Tammi tee ristmiku nähtavuskolmnurkadest.
 - 1.3. Korrigeerida töömahtude piiri vastavalt.
2. JTT ühendusele Tammi tee ristmikuga on vaja kavandada truup, et juhtida ära sademevesi riigitee ja JTT vahelisest lohust.
3. JTT valgustite tingmärgid on orienteeritud Tammi tee kraavi suunas. Jääb arusaamatuks, mida kavatsetakse valgustada. Palume ristmikule lähima valgusti kavandada ristmiku suhtes JTT taha orienteerituna Tammi tee ristmiku ühendustee suunas, et JTT sõlmpunkt oleks võimalikult hästi valgustatud.
4. Palume täiendavalt analüüsida, kas 7 m laiuse katte rajamisel jääb piisavalt ruumi Tammi tee ja looduskaitseala vahele kraavi rajamiseks.
5. Soovitame riigitee nr 20200 ristmikule ringristmikku, millega tagatakse kõrgem liiklusohutuse tase, aga meil ei ole olulisi vastuväiteid eelprojekti lahendusele.
6. Riigitee nr 20200 ja Tammi tee ristmikule on vaja kavandada JTT ühendustee riigiteega nr 20200 nõuetekohase nähtavusega asukohas.
7. Riigitee nr 20200 ristmikule ning riigiteele kavandatud uuele ristmikule (Raudteetammi tee nr 5046450) kanda peale nähtavuskolmnurgad ja näha ette nende raadamine. Raudteetammi tee ristmiku tõttu on vajalik pikendada asfaltkattega lõiku ca 20 m võrra lõuna suunas, et kõik sellel ristmikul tehtavad manöövrid (sh metsamaterjali veoga seotud sadulautorongid) toimuksid asfaltkattel. Korrigeerida töömahtude piiri vastavalt.

Tulenevalt lühikesest tagasiside tähtajast võis meil mõni eelprojekti põhilahenduse suhtes väiksema tähtsusega asjaolu jääda märkamata. Sellegipoolest saame ehitusseadustiku § 99 lõike 3 alusel lugeda eelprojekti kooskõlastatuks ning oleme vajadusel valmis Tammi tee ehitusloa kooskõlastama ehitisregistri kaudu. Palume meile teada anda, millised ülaltoodud märkustest kavatsete korrigeerida eelprojekti staadiumis ning millised jätate põhiprojekti staadiumisse. Nii laabuvad põhiprojekti menetlustoimingud edaspidi kiiremini.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Marek Lind

juhtivspetsialist

planeerimise osakonna kooskõlastuste üksus
54501752, Marek.Lind@transpordiamet.ee

Lisa:

1. VP23020_EP_TL-3-01_Seletuskiri
2. VP23020_EP_TL-4-02-1_Asendiplaan
3. VP23020_EP_TL-4-02-2_Asendiplaan