



**Märkused:**  
 -) Geoalusena kasutatud OÜ Kirjanurk tööd nr 12649G.  
 -) Maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"  
 -) Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.  
 -) Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõidetakav pinnas tihendada.

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL	
	Olemasolev 0,4 kV õhuliin
	Projekteeritud maakaabel kaitsetorus PVC D75 1250N
	Projekteeritud maakaabel kaitsetorus PVC D75 450N
	Projekteeritud tarbijakaabli reservtoru PVC D50 450N
	Projekteeritud 0,4 kV liitumiskilp
	Kinnistu piir

Tellija		Toovõtja		Address:	Energia tn. 4 Pärnu 80042	Kuupaev:	nov 2024
Töö nimetus:	Alasi elamu liitumise tööprojekt. Aruküla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond.			Reg nr:	11445550	Töö nr:	LC2446
Joonise nimetus:	Asendiplaan			Telefon:	5642985	Joon nr:	001
				e-mail:	ain.talts@enersense.com	Mõõtkava:	1:150 (A4)
				Projekteerija	Ain Talts		