



**PÄÄSTEAMET**

**ASUTUSESISESEKS**

**KASUTAMISEKS**

Märge tehtud: 12.02.2025

Kehtib kuni: 11.02.2030

Alus: Avaliku teabe seadus § 35 lg 1 p 2, 9, 10, 17

Teabevaldaja: Päästeamet

Alexela AS

[haldus@alexela.ee](mailto:haldus@alexela.ee)

[sade.muruperealogina@alexela.ee](mailto:sade.muruperealogina@alexela.ee)

Teie: 11.02.2025

Meie: 12.02.2025 nr 7.2-12.1/349

### **Tähtaja andmine hädaolukorra lahendamise plaani koostamises menetluses**

**AS Alexela (10015238)** Saku tankla (Harju maakond, Saku vald, Tammemäe küla, Männiku tee 146) hädaolukorra lahendamise plaanis esineb puudusi majandus- ja taristuministri 01.03.2016 määruse nr 18 „Nõuded ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte kohustuslikele dokumentidele ja nende koostamisele ning avalikkusele edastatavale teabele ja õnnetusest teavitamisele<sup>1</sup>“ (edaspidi määrus nr 18) §'i 5 osas:

1. Palun lisage ohualakaart.

**Ohualakaart:** Lisada tuleb ka asendiplaanil (piirkonna plaan, lähiümbruse plaan, asukohta ja selle ümbruse plaan vms) olev **ohualakaart**, kus on mõõtkava ning erinevad **ohuala suurused vastavalt ohuala parameetritele:**

○ **Soojskiirguse** korral 2 ohuala: ehitisi ohustav ala ja inimesi ohustav ohtlik ala.

2. Palun lisage kirjeldus, kas on olemas alternatiivseid elektrilahendusi ja kui kaua on nende toimepidevus. Lisage see „Ettevõtte kirjelduse“ või „Ressursside“ alla. *Olete andud tagasisidet, et antud tankla on kriisitankla.*

*Kuidas teenuste (nt elekter, vesi, soojus, side) katkestused, küberturvalisusest ning loodusest (äärmuslikud ilmastikutingimused või loodusnähtused) tingitud asjaolud mõjutavad ettevõtte tegevust. Peamine eesmärk on selgitada, kuidas need asjaolud mõjutavad ohtlike kemikaalide käitlemist, st kas võib tekkida ohtlikke kõrvalekaldeid. Samas ei saa jätta tähelepanuta ka asjaolu, kui nt elektrikatkestuse korral pole võimalik avalikkust teavitada, tulekustutusvett kasutada või sidekatkestuse korral ettevõttes infot jagada. Kui kaua olete valmisolekus?*

Juhend : <https://www.rescue.ee/et/haedaolukorra-lahendamise-plaani-koostamine>

Palume esitada täiendatud hädaolukorra lahendamise plaan ja/või soovi korral oma arvamus ja vastuväited Päästeameti poolt hädaolukorra lahendamise plaanis ostutatud puuduste kohta läbi Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti infosüsteemi JVIS (<https://jvis.ttja.ee/>), Päästeameti Põhja päästkeskusele e-posti aadressile [pohja@rescue.ee](mailto:pohja@rescue.ee) või paberkanal postiaadressile Erika 3, 10416 Tallinn **hiljemalt 19.02.2025**

Teavitame Teid, et juhul, kui nimetatud tähtjaks ei ole Päästeametile esitatud nõuetele vastavat hädaolukorra lahendamise plaani, jätab Päästeameti Põhja päästekeskus ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaani kooskõlastamata kemikaaliseaduse § 23 lõike 2 punkti 2, lõike 4 ning lõike 5 punkti 2 alusel.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Piret Laanesoo  
ohutusjärevalve büroo peainspektor  
Põhja päästekeskus

Teadmiseks: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

[piret.laanesoo@rescue.ee](mailto:piret.laanesoo@rescue.ee)