



TERVISEAMET



Katseprotokoll KJL2024/V374MB
Rahvatervise labor
Vee mikrobioloogiline analüüs

Tellija: Mittetulundusühing Lullabed, 80563272
Proovivõtukoht: köögi kraan, Psühholoogilise Rehabilitatsiooni Keskus, Rakvere 2, Jõhvi
Proovivõtja: Tiina Uustal 2331/23

Veeallika liik:	Veevärgivesi	Proov võetud:	07.02.2024	11:35
Proovivõtuakti/kaaskirja nr.:	VXX2024TU0123	Laborisse toodud:	07.02.2024	12:10
Proovi seisund:	Ilma iseärasusteta	Analüüs alustatud:	07.02.2024	12:25
Proovivõtumeetod:	EVS-EN ISO 19458	Analüüs lõpetatud:	10.02.2024	
		Protokoll vormistatud:	12.02.2024	

Analüüsi tulemused

Näitaja/Analüüs	Tulemus	Piirsisaldus	Ühik	Analüüsimeetod
Coli-laadsed bakterid	0	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 9308-1
Escherichia coli	0	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 9308-1
Kolooniate arv 22 °C	3		PMÜ/1 ml	EVS-EN ISO 6222
Soole enterokokid	0	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 7899-2

Piirsisaldus: Kolooniate arv 22 °C Ebaloomulike muutusteta.

Sotsiaalministri 24. septembri 2019 määrus nr 61 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded

Maria Derevjagina
kvaliteedispetsialist



Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Katseprotokollide paljundamine on lubatud ainult tervikuna.
Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuse ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

Katseprotokoll KJL2024/V374MB Lk 1 / 1

Kohtla-Järve labor

Kalevi 10, Kohtla-Järve 30322 / 5183642 / kjlabor@terviseamet.ee / www.terviseamet.ee / registrikood 70008799

Kontrollkood: 28832799



TERVISEAMET



Katseprotokoll KJL2024/V374K
Rahvatervise labor
Vee keemiline analüüs

Tellija:	Mittetulundusühing Lullabed, 80563272	Proov võetud:	07.02.2024	11:35
Proovivõetukoht:	köögi kraan, Psühholoogilise Rehabilitatsiooni Keskus, Rakvere 2, Jõhvi	Laborisse toodud:	07.02.2024	12:10
Proovivõtja:	Tiina Uustal 2331/23	Analüüs alustatud:	07.02.2024	12:40
Veeallika liik:	Veevärgivesi	Analüüs lõpetatud:	08.02.2024	
Proovivõtuakti/kaaskirja nr.:	VXX2024TU0123	Protokoll vormistatud:	09.02.2024	
Proovi seisund:	Ilma iseärasusteta			
Proovivõtumeetod:	EVS-EN ISO 19458			

Analüüsi tulemused

Näitaja/Analüüs	Tulemus	Piirsisaldus	Ühik	Analüüsimeetod
Elektrijuhtivus	584	2500	µS/cm	EVS-EN 27888
Hägusus	< 0,5		NHÜ	EVS-EN ISO 7027-1
Lõhn	2		lahjendusaste	EVS-EN 1622*
Maitse	2		lahjendusaste	EVS-EN 1622*
pH	7,95	6,5 - 9,5	pH ühik	ISO 10523
Värvus	6,6		mg/l Pt	EVS-EN ISO 7887

(*) meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

Sotsiaalministri 24. septembri 2019 määrus nr 61 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded

Jelena Mihhailova
vanemspetsialist



Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Katseprotokollide paljundamine on lubatud ainult tervikuna.

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuse ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

(*) - ei kuulu akrediteerimisulatusse

Katseprotokoll KJL2024/V374K

Lk 1 / 1

Kohtla-Järve labor

Kalevi 10, Kohtla-Järve 30322 / 5183642 / kjlabor@terviseamet.ee / www.terviseamet.ee / registrikood 70008799

Kontrollkood: 28818307